

Техническое задание

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи для нужд УФПС Ярославской области

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	Заказчик, Предприятие	Юридический адрес: АО «Почта России», 131000, г. Москва, Варшавское ш., д. 37. Почтовый адрес: УФПС Ярославской области АО «Почта России», 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 34а
2	Исполнитель	Организация, оказывающая услуги по перезарядке огнетушителей
3	Техническое задание	Документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к Договору между заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору
4	УФПС	Управление федеральной почтовой связи
5	ГОСТ	Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг
6	ФЗ	Федеральный закон
7	СП	Свод правил. Содержит требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона.
8	ОСП	Обособленное структурное подразделение

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи для нужд УФПС Ярославской области осуществляется в соответствии с приложением № 2 к Техническому заданию.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей производится для обеспечения объектов УФПС Ярославской области первичными средствами пожаротушения с целью соблюдения норм пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания услуг: с даты подписания Договора.

Окончание оказания услуг: в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Договора.

Сведения об адресе, количестве и видах огнетушителей определены в Приложении № 1 к Техническому заданию Перечень и количество оборудования.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должны быть выполнены в строгом соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, государственными и отраслевыми стандартами, а также другими нормативными и правовыми документами.

Заказчик своими силами и за свой счет вывозит требующие перезарядки огнетушители с места их размещения (Приложение № 1) с 9:00 до 17:00 в рабочие дни, перерыв с 12:00 до 12:55 (по предварительному согласованию с представителем Исполнителем). Передача огнетушителей от Заказчика Исполнителю осуществляется на основании Акта (Приложение № 4)

После завершения выполнения требуемых при перезарядке процедур, Заказчик забирает огнетушители в место их размещения (Приложение № 1), своими силами и за свой счет.

В ходе оказания услуг Исполнитель выявляет не подлежащие перезарядке огнетушители и составляет акт с указанием причины не ремонтпригодности (Приложение №3).

Исполнителем должно быть обеспечено соответствие результатов требованиям безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Для опломбирования огнетушителей использовать одноразовые пломбы. На пломбах должна содержаться информация:

- индивидуальный номер пломбы;
- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года;

После проведения перезарядки на корпусе огнетушителя должна быть нанесена маркировка в виде перезарядочной этикетки, на которой должна быть указана информация со следующими данными:

- наименование и адрес организации, проводившей перезарядку огнетушителей;
- марка заряженного огнетушащего вещества;
- дата проведения перезарядки;
- давление гидравлического испытания с указанием даты проведения испытания;
- ФИО, должность лица, проводившего перезарядку.

Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов и ГОСТ.

Услуги по перезарядке огнетушителей должны выполняться на оборудовании и с использованием материалов и средств Исполнителя.

Применяемые для замены материалы и изделия должны быть новыми, применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнителю при оказании услуг необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 г. № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
- ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

ГОСТ 28130-89 «Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические»

ГОСТ 4.132-85 «СПКП. Огнетушители. Номенклатура показателей»

ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»
ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»
ГОСТ Р 53291-2009 «Техника пожарная. Переносные и передвижные устройства пожаротушения с высокоскоростной подачей огнетушащего вещества. Общие технические требования. Методы испытаний»
ГОСТ Р 59641-2021 "Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту".

6.2. Требования к безопасности

6.2.1. При техническом обслуживании огнетушителей необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно -технической документации на данный тип огнетушителя.

Запрещается:

6.2.2. - эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

6.2.3. - производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

6.2.4. - заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего предохранительного клапана, регулятора давления и манометра;

6.2.5. - наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

6.2.6. - производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего возможный разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;

6.2.7. - производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения;

6.2.8. - лица, работающие с огнетушителями при их техническом обслуживании и зарядке, должны соблюдать требования безопасности и личной гигиены, изложенные в нормативно-технической документации на соответствующие огнетушители, огнетушащие вещества и источники вытесняющего газа.

6.3. Требования к конфиденциальности

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

Согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

6.4. Требования по приемке услуг

Услуги считаются оказанными Исполнителем окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта о сдаче-приемки оказанных услуг.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания Услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт в 2 (двух) экземплярах, подписанный и заверенный оттиском печати Исполнителя.

Приемка услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания оказания Услуг и получения Заказчиком документов.

По итогам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает и передает Исполнителю, заверенный оттиском печати Заказчика 1 (один) экземпляр Акта или отказывается от приемки оказанных услуг. При наличии мотивированного отказа от подписания Акта Заказчик представляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках услуг с указанием перечня выявленных замечаний и/или недостатков, а также указывает перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Все доработки осуществляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Приемка оказанных услуг после устранения замечаний/недостатков осуществляется сначала в вышеуказанном порядке.

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Заказчик принимает доставленные Исполнителем огнетушители (включая неремонтопригодные) в соответствии с накладной и Актом сдачи-приемки оказанных услуг.

В комплект поставленных прошедших техническое обслуживание и перезарядку огнетушителей должны входить:

- Отчет, с перечнем оказанных услуг Исполнителем (по техническому обслуживанию, перезарядке, гидравлическим испытаниям, подкраске, замене компонентов огнетушителей) за каждое ОСП;
- Наклейка на корпусе огнетушителя с датой перезарядки и данными Исполнителя;
- Пломбы с датой перезарядки на ЗПУ, предохранительные заглушки (при необходимости);
- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг;
- Счет на оплату;
- Счет-фактуру (если Исполнитель является плательщиком НДС).

Все оформленные документы должны быть переданы ответственному лицу, со стороны Заказчика в оригинальном виде.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в оказанных Услугах.

Исполнитель гарантирует нормальное функционирование огнетушителей в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ, ТС и иными документами.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель оказывает услуги при наличии действующей лицензии на монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения, выданной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года N 1128 «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период исполнения договорных обязательств и весь срок действия гарантийных обязательств.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Приложение №1 – перечень и количество оборудования;
2. Приложение №2 – объем оказываемых услуг
3. Приложение №3 - форма дефектной ведомости на неисправное оборудование
4. Приложение №4 – акт приема – передачи

Инициатор закупки:



Руководитель ГФЗ и ОО

А.Г. Моряков

Согласовано:



Руководитель ОБ

С.П. Степанов

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень и количество оборудования

Наименование оборудования(шт)	Ярославль УКД, (шт) 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 19	Угличский почтамт (шт) 152610, Ярославская обл., г. Углич, Рыбинское шоссе, 2а	Ростовский почтамт (шт) 152150, Ярославская обл., г. Ростов, ул. Северная, 44/2а	Рыбинский почтамт (шт) 152900, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Захарова, 14	Даниловский почтамт (шт) 152070, Ярославская обл., р-н Даниловский, г. Данилов, ул. Володарского, 72	Ярославский почтамт (шт) 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 19	Ярославский МСЦ (шт) 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 19	Кол-во
Огнетушитель порошковый, объем 2 литра (ОП-2)	-	-	-	3	-	-	-	3
Огнетушитель порошковый, объем 3 литра (ОП-3)	4	-	-		1	-	-	5
Огнетушитель порошковый, объем 4 литра (ОП-4)	4	-	15	25	49	17	13	123
Огнетушитель порошковый, объем 5 литров (ОП-5)	-	65	44	94	-	34	3	240
Огнетушитель порошковый, объем 8 литров (ОП-8)	-	-	-	-	-	16	3	19

Огнетушитель порошковый, объем 10 литров (ОП-10)	-	7	-	-	-	-	2	9
Огнетушитель порошковый, объем 25 литров (ОП-25)	-	5	-	-	--	-	-	5
Огнетушитель углекислотный ОУ-1 (1л)	4	-	-	-	-	-	-	4
Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (2л)	2	1	-	78	7	9	6	104
Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (3л)	-	-	-	38	6	-	11	55
Огнетушитель углекислотный ОУ-4 (4л)	-	-	8	3	-	-	4	15
Огнетушитель углекислотный ОУ-5 (5л)	1	29	-	13	-	-	22	65
И Т О Г О	12	106	67	254	63	76	64	647

Приложение № 2 к Техническому заданию

Объем оказываемых услуг

№	Наименование услуг	Наименование оборудования	Планируемое количество услуг*
1	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель порошковый, объем 2 литра (ОП-2)	3
2	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель порошковый, объем 3 литра (ОП-3)	5
3	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель порошковый, объем 4 литра (ОП-4)	123
4	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель порошковый, объем 5 литров (ОП-5)	240
5	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель порошковый, объем 8 литров (ОП-8)	19
6	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель порошковый, объем 10 литров (ОП-10)	9
7	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель порошковый, объем 25 литров (ОП-25)	5
8	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель углекислотный ОУ-1 (1л)	4
9	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (2л)	104
10	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (3л)	55
11	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель углекислотный ОУ-4 (4л)	15
12	Перезарядка с последующей установкой пломбы и перезарядочной этикетки	Огнетушитель углекислотный ОУ-5 (5л)	65

Приложение № 3 к Техническому заданию

**АКТ
ВЫБРАКОВКИ ОГNETУШИТЕЛЕЙ**

г. Ярославль

“ ____ ” _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____ действующего на основании _____ настоящим актом подтверждает, что ниже перечисленные огнетушители, принятые Исполнителем согласно Договору № _____ от ____ 20__ г. для проведения технического обслуживания, ввиду наличия дефектов не подлежат дальнейшей эксплуатации:

№ п/п	Тип огнетушителя	Регистрационный № огнетушителя / инвентарный № огнетушителя	Вид дефекта
1	2	3	4
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

ЗАКАЗЧИК

Исполнитель

Подпись/ФИО

Подпись/ФИО

Приложение № 4 к Техническому заданию

**АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ**

г. Тверь

“ ____ ” _____ 20__ г.

АО «Почта России» УФПС Ярославской области, в лице _____, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

N п/п	Тип огнетушителя	Регистрационный № огнетушителя / инвентарный № огнетушителя
1	2	3
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК

Исполнитель

Подпись/ФИО

Подпись/ФИО