

Разъяснение №2

к Документации о закупке по

Лоту № 302601-КС ПИР СМР-2025-ДРСК-ПЭС:

**«ОКПД2 71.12.13. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:
«Строительство ПС 110/6 Советская (2х6,3 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ от ЛЭП 110 кВ
«Находка — Учебная №1» и «Находка - Учебная №2» ориентировочной протяженностью 0,9
км каждая».**

Тема разъяснений:

Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях:

05.03.2025 г.

Сведения о предмете запроса:

Уточняющие вопросы Участников.

Вопрос № 1:

- 1) Верно ли мы понимаем, что проектирование КЛ 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ПС 110/6 Советская (согласно п. 1.2.3, 1.2.4 Технических условий) не входит в объем данного титула?
- 2) Просим уточнить требуется прохождение негосударственной или государственной экспертизы проектной документации?

Ответ № 1:

- 1) Проектирование КЛ 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ от проектируемой ПС 110/6 Советская (согласно п. 1.2.3, 1.2.4 Технических условий) не входит в объем данного титула.
- 2) В соответствии с п. 5 таблицы 2 технических требований:
5.1. Подрядчик от лица Заказчика обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за свой счет.
5.2. Выбор формы проведения экспертизы (государственная/негосударственная) согласовать с Заказчиком при исполнении договора.

