Разъяснение №1 от 16.05.2025г.

к Документации о закупке по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
«ОКПД2 71.12.34 Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Разработка рабочей документации по техническому перевооружению ОРУ 220 кВ Владивостокской ТЭЦ-2 - 6 ячеек 220 кВ» (лот №0040-ОСН ПРОД ДОХ-2025-ЛГП)

Тема разъяснений: Запрос на разъяснение.

Дата поступления запроса о разъяснениях: 14.05.2025

Сведения о предмете запроса: Запрос на разъяснение Технических требований.

Вопрос №1

В предоставленном сметном расчете в пунктах 1 и 2 раздела 1 "Полевые расчеты" указана следующая информация: "Создание пунктов плановой опорной геодезической сети без закладки центров...", а в подпункте 1.1 пункта 1 таблицы 4 технических требований на выполнение работ указано: "Создать планово-высотное геодезическое обоснование с точностью не ниже 2-го разряда в плане и IV класса по высоте с использованием спутниковых геодезических систем с установкой знаков долговременного закрепления, III кат. сл. – 4 пункта.", что противоречит информации, содержащейся в сметной документации, а также в подпункте 4.1 технических требований на выполнение работ. Просим направить разъяснения о том, как должна быть осуществлена закладка пунктов геодезического обоснования и какой тип знака при этом должен использоваться. Без конкретной информации нет возможности предоставления технического предложения"

Ответ №1

Пункты опорной геодезической сети закрепляются на местности знаками долговременного закрепления в соответствии с п. 3.2 СП 47.13330.2016.

Также сообщаем, что сметная документация не противоречит техническим требованиям (далее – ТТ) Заказчика: по ТТ требуется установить знаки долговременного закрепления, а не центры пунктов опорной сети. Согласно нормативных затрат на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (Приказ Минстроя России от 02.12.2024 N 812/пр) расценка на установление знаков долговременного закрепления не предусмотрена.

Секретарь закупочной комиссии А.И. Халикова