Разъяснение №2 от 16.05.2025г.

к Документации о закупке по конкурсу в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
«ОКПД2 71.12.34 Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту «Разработка рабочей документации по техническому перевооружению ОРУ 220 кВ Владивостокской ТЭЦ-2 - 6 ячеек 220 кВ» (лот №0040-ОСН ПРОД ДОХ-2025-ЛГП)

Тема разъяснений: разъяснение положений документации о закупке.

Дата поступления запроса о разъяснениях: 15.05.2025

Сведения о предмете запроса: Уточнение системы координат и срокам выполнения работ.

Вопрос №1
Согласно Таблице 4 пп 1.1.1. §3 и §11 "Координаты и высоты исходных пунктов государственной геодезической сети в местной системе координат, принятой для ведения ЕГРН, МСК-25, МСК для г. Владивосток", а далее "работы необходимо выполнить в местной системе координат, принятой для ведения ЕГРН, МСК-25, МСК для г. Владивосток".
Просим уточнить необходимость заказа пунктов в 2х системах координат. Поскольку для выполнения полевых работ необходим набор лишь в одной системе и далее при камеральной обработке данных также используется лишь один набор пунктов (в одной системе координат), а при формировании отчета выдается топографическая съемка в двух системах координат. Не понятен смысл заказа пунктов прописанный в §3.
В связи с длительными сроками согласования топографическрой съемки с сетедержателями(не менее 1 месяца) и госорганами (не менее 1 месяца), выполнить работы в срок, указанный в ТЗ не представляется возможным. Необходима корректировка сроков.

Ответ №1
Необходимо получение выписок в двух системах координат, МСК-25 и г. Владивосток. Без выполнения полевых и камеральных работ по привязке к исходным пунктам ГГС в каждой из систем координат по отдельности, нельзя получить план в требуемых системах координат.
Корректировка сроков не предусмотрена.

Секретарь закупочной комиссии А.И. Халикова