



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-220749/102/Ю8 от 03.04.2026 г.

Заявитель: Акционерное общество "Первая Башенная Компания"  
тел. +7(0)--

Объект: Базовая станция сотовой связи

Адрес объекта: 142205, Московская обл, г.о. Серпухов, д Воздвиженка, в кадастровых кварталах 50:32:0040131; 50:32:0040229

Кадастровый №: РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА № Р001-5386271837-108571031

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;  
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	10	10кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	30	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	30	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	30	ВЛ с ТП-629
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

ПС 748 ЛЭП 10 кВ ф. Авангардский с ТП-265

МТП-629

Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

1. От ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ с МТП-629 до границы участка заявителя построить ВЛИ-0,4кВ сечением 4х95мм длиной 35м.

Точное сечение и длину трассы определить проектом.

2. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата



