



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-234153/102/Ю8 от 13.04.2026 г.**

Заявитель: **Акционерное общество «Группа Компаний «Сервис-Телеком»**

тел. **+70--**

Объект: **Базовая станция сотовой связи**

Адрес объекта: **142200, Московская обл., Серпухов г.о., Мирный п, БС МО2254 , координаты 54.900354, 37.449545**

Кадастровый №: **РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	10	6 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	20	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	20	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	20	РУ ТП-1170
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

ПС 472 ЛЭП 6 кВ ф.14 с ПС-472

МТП-1170

Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

В МТП-1170 (160кВА) уже присоединено:

ООО"Макил Плюс" 125кВт + ГБУМО"Мосавтодор" 15кВт = 140кВт

Новое строительство:

1. От ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ф.2 с МТП-1170 до границы участка заявителя построить ВЛИ-0,4кВ сечением 4х50мм длиной 40м.


Точное сечение и длину трассы определить проектом.

2. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)


(Подпись)


(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата

2183850

3738

3738

