

Ведомость объёмов услуг

на выполнение услуг по техническому обслуживанию КСПД административного здания ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» в 2026г. инв.№: 082-48414

[illegible]

10	Техническое обслуживание шкафа КСПД.	шкаф КСПД	Внешний осмотр оборудования (Провести внешний осмотр оборудования на наличие механических повреждений). Диагностика состояния аппаратных средств сетевого оборудования, температурного режима работы. Анализ системных журналов, журналов событий операционной системы, базового программного обеспечения. Проверка функционирования резервной сети. Техобслуживание 1 раз в квартал.	1 шкаф	1	1	1
11	Техническое обслуживание шкафа КСПД.	шкаф КСПД	Внешний осмотр оборудования (Выполнить внешний осмотр, контроль эксплуатационного состояния контактных соединений и подключений, наличие маркировки в соответствии с исполнительными схемами). Очистка от пыли внутренней части шкафа (Очистка от пыли внутренней части шкафа с использованием спец.промышленного пылесоса). Диагностика состояния аппаратных средств сетевого оборудования, температурного режима работы. Анализ системных журналов, журналов событий операционной системы, базового программного обеспечения. Проверка работоспособности компонентов шкафа визуальным осмотром индикации. Проверка работоспособности вентиляционной системы шкафа. Проверка функционирования резервной сети. Техобслуживание 1 раз в год.	1 шкаф	1	1	1
12	Техническое обслуживание шкафа КСПД. Диагностика состояния аппаратных средств сетевого оборудования, температурного режима работы.	шкаф КСПД	Визуальный осмотр оборудования (Произвести визуальный осмотр устройств на наличие повреждений, проверка кабельных соединений. Проанализировать работоспособность оборудования по световой индикации). Анализ записей журнала событий. Проверка питания (Проверка целостности цепи питания, замер напряжения на клеммах БП).	1 шкаф	1	38	38
Техническое обслуживание ИБП КСПД							
13	Техническое обслуживание источника бесперебойного питания КСПД. Тренировка ИБП шкафа.	ИБП	Шкаф серверного оборудования. Обслуживание по состоянию. Тренировка ИБП шкафа.	1 шкаф	1	20	20

Начальник ОИТ



Д.В. Дыкин