



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-240691/102/Ю8 от 16.04.2026 г.**

Заявитель: **ИСКАНДЕРОВ РУСЛАН НАРИМАНОВИЧ**

тел. +7(0)--

Объект: **земельный участок**

Адрес объекта: **142300, Московская обл., м.о. Чехов, д.Оксино**

Кадастровый №: **50:31:0060102:4568**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;  
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность  
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

**1. Расстояние**

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ</b>	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) <b>класса напряжения, указанного в заявке</b>	100	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>	100	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>		

\*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

**2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»**

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

**3. Схема присоединения:**

**ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС/35/Ерино---проект. ТП---проект. ВЛ-0.4 кВ**  
(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети  
Московский регион»:  
Реконструкция:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

**От РУ-0,4 кВ проектируемой ТП в адрес Семичевой 595449 осуществить  
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 370м (из них 100м.  
совместным подвесом с проектируемой ВЛ-0,4 кВ в адрес Семичевой  
595449) проводом СИП2 3х95+1х95**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учасев Подпись

Дата

(Подпись)

(Фамилия, И.О.)

- 1- Семичева 595449 ЛЭП-6 кВ+ТП+В-0,4 кВ +
- 2-Искандеров 240691
- 3-Громова 221514
- 4-Громова 221515
- 5-Косенкова 222943
- 6-Орехова 229526 (ф.4)

