



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-237450/102/Ю8 от 15.04.2026 г.**

Заявитель: Соболев Александр Алексеевич

тел. +7()--

Объект: Земельный участок с нежилым строением

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, м.о. Чехов, с Пешково

Кадастровый №: 50:31:0012601:2026

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;  
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность  
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

**1. Расстояние**

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов <b>электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ</b>	70	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов <b>электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>	70	
Расстояние от границ участка заявителя до <b>существующих электрических сетей</b> (любых, в том числе, абонентских) <b>класса напряжения, указанного в заявке</b>	15	
Расстояние от границ участка заявителя до <b>существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>	70	
Расстояние от границ территории СНТ до <b>существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>		

\***включенного в ИПР Общества, Приказ №** Ошибка! Источник ссылки не найден. **от** Ошибка! Источник ссылки не найден. **г.**

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

**2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»**

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

**3. Схема присоединения:**

**ПС/110/Венюково---ТП-1120---ВЛ-0,4 кВ**

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

---

---

---

---

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

**От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-1120 осуществить  
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 70 м.  
сечение провода не менее 70 мм<sup>2</sup>**

---

---

---

---

---

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)


Объем работ со стороны заявителя:

---

---

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп. А.М. Учаев Подпись



Дата

  
(Подпись)

(Фамилия, И., О.)

