



Подтор: 2147 41/102

18000

Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-25-00-622467/102/Ю8 от 19.12.2025 г.

Заявитель: Гоголева Галина Геннадьевна

тел. +7()--

Объект: Земельный участок с нежилым строением

Адрес объекта: обл. Московская, р-н Серпуховский, д. Подмоклово

Кадастровый №: 50:32:0090201:540

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети
Московский регион»

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	50	0,4 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	50	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	160	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	160	ВЛ с ТП-870
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

пс 400 ЛЭП 10 кВ ф. Дракинский с РП-12

Пр.КТП

Пр.ВЛ-0,4кВ

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:

Новое строительство:

1. В РУ-0,4кВ проект.КТП по ТУ Иванченко Т.Т. (173900/102)
установить **ВА-160А**
2. От РУ-0,4кВ проект.КТП по ТУ Иванченко Т.Т. (173900/102) до
границы участка заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95мм
длиной **250м**. Точное сечение и длину трассы определить
проектом.
3. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Зам. Начальника СРЭС

М.В. Хайбулина

(Фамилия, И.,О.)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата

на Вагаче НКО
И. 113900

КТГ-320

КА-10-8

ИОН.

И. КА-10-8

с. РН-12

И. В. 1
250м

И. 11
1604869

ИОН.

И. КА-10-8

И. КА-10-8