



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-239210/102/Ю8 от 15.04.2026 г.**

Заявитель: **Жидунов Дмитрий Вячеславович**

тел. **+70--**

Объект: **Земельный участок с жилым строением**

Адрес объекта: **Московская область, Серпухов, д. Сенькино**

Кадастровый №: **50:32:0070105:798**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

**1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети
Московский регион»**

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	20	10кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	45	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	45	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	45	ВЛ с ТП-1336
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

ПС 447 ЛЭП 10 кВ ф. Балковский с РП-5

МТП-1336

Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)


**4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:**

Новое строительство:

- 1. В РУ-0,4кВ МТП-1336 установить ВА-80А**
- 2. От РУ-0,4кВ МТП-1336 до границы участка заявителя построить
ВЛИ-0,4кВ сечением 4х95мм длиной 60м. Точное сечение и длину
трассы определить проектом.**
- 3. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)


(Подпись)
Дата


(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

