



Спецификация материалов.

Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание.
1	Уголок 90х90х7 L=1300мм	шт/кг	2/25,4	
2	Уголок 80х80х6 L=1100мм	шт/кг	1/8,2	
3	Косынка 100х100х45* б=6мм	шт/кг	1/0,3	
4	Петля ф12 Аl L=400мм	кг	1,5	
5	Электроды Э-42А	кг	1,6	

1. Варить электродами Э-42А. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
2. Гайка М14 замка учтена в чертеже консолей и приваривается при пробной сборке.
* -уточнить по сопрягаемой детали при сборке.

				421-03-00		
				Зейский комплексный гидроузел. Машзел.		
				Консольные подвесные леса в расточку статора генератора.	Стадия	Лист
						Листов
						1
						1
				Упор. Общий вид. Разрезы 1-1 и 2-2. Спецификация материалов.	Филиал ОАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС"	
					ПТС 2013г	