


## Опросный лист для заказа косвенных приборов учета

### Прибор учета

№ п/п	Параметры	Выбираемые параметры
1	Номинальное напряжение, В	3 х 57,7 / 100
2	Крепление прибора учета	На панель
3	Номинальный первичный ток, А	5 (1-10)
4	Класс точности	0,5S
5	Учет электрической энергии	Актив-Реактив (АР) Прием-отдача
6	Наличие канала связи для организации автоматизированного сбора данных	GSM/GPRS
7	Порт связи	RS-485
8	Способ доставки	Доставка поставщика
9	Шеф-монтажные работы	Нет
10	Количество заказываемого оборудования	3
11	Дополнительные условия	

Начальник СТЭ



Е.Н. Бачурин