

от

20.03.2026

ПРИКАЗ

№

764

**Об утверждении проекта**

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) с КТП-154 с установкой доп. опоры, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская Ю8-24-302-209724(308895)» (I-323730) по договору №ГА/ЮЭС от 28.10.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО «ГАЛИОН»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить документацию проекта: «В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) с КТП-154 с установкой доп. опоры, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская Ю8-24-302-209724(308895)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	-	0,260 км
в.ч. по сущ. опорам	-	0,235 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	1 шт.
Стойки	-	СВ 95-3 (3 шт.)
Общая сметная стоимость в ценах 11.2025	-	463,620 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	396,126 тыс. руб.
Оборудование	-	10,466 тыс. руб.
Прочие затраты	-	57,028 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	17,946 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	26,169 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

Рассылается: в дело, УКС, ЖРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Д.В. Кулачкин  
+7 (495) 556-97-27

Н.В. Дементьев