



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-238435/102/Ю8 от 15.04.2026 г.**

Заявитель: Дубровская Мария Валерьевна

тел. +7()--

Объект: Земельный участок с жилым строением

Адрес объекта: Московская область, р-н Чеховский, д. Масново-Жуково

Кадастровый №: 50:31:0020101:2659

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	15	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	15	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	15	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	15	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10(ПС/220/Бугры)---ТП-1792/100 кВа---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

От существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1503 осуществить
строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 80 м.
сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)

Осуществить подключение ВЛ-0,4 кВ(ф.2) с ТП-1503 на ВЛ-0,4 кВ(ф.1) с
ТП-1792 для снятия части нагрузки с ТП-1503

Ориентировочно в.т.1 осуществить демонтаж ВЛ-0,4 кВ для перевода
существующей ВЛ-0,4 кВ на ТП-1792

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учаев Подпись

Дата

(Подпись)

И.С. Выскребенцев

(Фамилия, И.,О.)

Найти

МАСНОВО-ЖУКОВО - 1

Евгений 9164057686 председатель для проезда

КЛ-10 кв между ТП№1796 и ТП№1797 по 205248 не строили

Проект. КЛ-6 кв + ТП №1 + ВЛ-0,4 кв Меридиан 205457

- Карта Яндекс
- Карта Google
- Карта 2GIS
- OpenStreetMap
- Спутник Яндекс
- Спутник Google
- Спутник Bing

Поправки созданы

