

МОСКОМАРХИТЕКТУРА
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы

**«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕСТ
ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ»**



МОСГОРГЕОТРЕСТ

125040, Москва, Ленинградский проспект, д. 11
Тел: (499) 257-09-11 info.mggt@mos.ru, mggt.ru
ОГРН 1177746118230 ИНН 7714972558 КПП 771401001

Заявитель
ООО "Меридиан Энерго"

Заявка МПГУ № МПГУ-0030045/23
от 18.08.2023

Техническое заключение о соответствии проектной документации
Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве
(положительное техническое заключение)
7157-23 от 11.09.2023

В соответствии с Административным регламентом предоставления услуги ГБУ «Мосгоргеотрест» «Предоставление технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве», утвержденным постановлением Правительства Москвы от 15.04.2016 № 177-ПП, по результатам рассмотрения материалов проектной документации оформлено положительное техническое заключение.

Приложение:

1. Материалы проектной документации, оформленные штампами положительного технического заключения.
2. Акт сдачи-приемки услуг.

Начальник группы
(должностное лицо)

Васильев С. Н.
(инициалы, фамилия)

Документ подготовил

(Пантета Н. В. ops@mggt.ru)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
“Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ”



ОТДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ (ОПС)

Москва 125040 Ленинградский проспект, д.11

Тел.: 8-499-257-09-11

Техническое заключение № 7157-23

о соответствии проектной документации Сводному плану подземных
коммуникаций и сооружений в городе Москве.

(положительное техническое заключение)

от 11.09.2023

Адрес работ: г.Москва, Новомосковский АО, посел. Сосенское, пос. Коммунарка, улица
Сосенский Стан

Проектная организация: ООО "Меридиан Энерго"

Организация заказчика: ООО "Меридиан Энерго"

Виды и объёмы работ:

Открытая прокладка 4хКЛ-10 кВ L траншеи= 206 п. м, в том числе в трубах d160 ПНД в
объёме проекта;

Строительство ТП: 2БКТП-630/10/0,4кВ (5050х4750, Н загл. = 2,5 м) - 1 шт.

ПОС: 0,3 Га

Примечание ОПС:

- Выполнить условия всех согласований, полученных для данного проектного решения.
- Работы в рамках данного проекта вести в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. №299-ПП «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, УСТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ», а именно: при СТРОГОМ соблюдении пунктов 2.3 и 2.5.

Начальник группы

c7 0d f2 29 87 45 c4 3d c5 7c 45 a8 4c e4 be 9b 1f 16 0a cd

Васильев С. Н.

Документ подготовил

(Пантета Н. В. ops@mnggt.ru)



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ СОСЕНСКОЕ

Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы

ул. Александры Монаховой, двлд. 30, стр. 1,
пос. Коммунарка, поселение Сосенское, г. Москва, 108814
Телефон: (495) 817-89-59, Факс: (495) 817-89-59
ОКПО 78122572, ОГРН 1055011349733, ИНН/КПП 5003057029/775101001

E-mail: sosenskoe@mos.ru
Сайт: <https://sosenskoe-omsu.ru>

21.07.2023 № 01-36-1699/23

На № 274 от 14.07.2023

Заместителю генерального директора
ООО «ВСС»
Р.Ю. Сулову

Уважаемый Руслан Юрьевич!

Администрация поселения Сосенское рассмотрела представленные материалы и Ваше обращение о согласовании проектной документации по титулу «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция – ТП-3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан» соответствии с Техническими условиями И-22-00-137532/102/НМ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Московский регион» энергопринимающих устройств проектируемого объекта «Очистные сооружения поверхностного стока в поселке Коммунарка» (ЛОС) и сообщает следующее.

Проектируемая кабельная линия протяженностью 0,03 км и соединительные муфты расположены на ранее благоустроенной территории, внесенной в Реестр озелененных территорий города Москвы, балансодержателем которой является администрация поселения Сосенское.

Трансформаторная подстанция БКТП-10/0,4кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА и питающие кабельные линии проходят в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0120303:15558 с адресом местоположения: поселение Сосенское, квартал 152 3/У 1А, предназначенного под размещение ЛОС.

Администрация поселения Сосенское не имеет принципиальных возражений в реализации проектных решений в рамках своих полномочий при условии получения согласований с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости, собственниками инженерных сетей, обеспечения сохранности действующих подземных инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, оформления в установленном порядке Ордера на производство земляных работ, договорных отношений по восстановлению нарушенного благоустройства в полном объеме.

Глава администрации поселения Сосенское

Т.Ю.Тараканова

Исп. Линник И.К. тел.8(495)817-97-89





ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
ТРОИЦКОГО И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
ГОРОДА МОСКВЫ

улица Сосенский Стан, д.4, пос. Коммунарка, п. Сосенское, г. Москва, 108814
Телефон: (499) 652-6116, Факс: (499) 652-6101
ОКПО 09258823, ОГРН 1127746320173, ИНН/КПП 7727777459/775101001

E-mail: tinao@mos.ru
Сайт: <https://tinao.mos.ru/>

Рр. 08. 2013 № 09-0117-9604/23
на № 275 от 14.07.2023

Заместителю генерального директора
ООО «ВСС»
Р.Ю. Сулову
ул. Докукина, д. 16, стр. 1, пом. I,
ком. 4, 5, Москва, 129226
mail@powersystem.group

Уважаемый Руслан Юрьевич!

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы рассмотрела Ваше обращение, поступившее в префектуру, о согласовании материалов по титулу: «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1, 2 секция - ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4 кВ по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан».

Согласно предоставленным материалам проектируемая кабельная линия протяженностью 0,03 км и соединительные муфты расположены на ранее благоустроенной территории, внесенной в Реестр озелененных территорий города Москвы, балансодержателем которой является администрация поселения Сосенское. Трансформаторная подстанция БКТП-10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630 кВА и питающие кабельные линии проходят в границах земельного участка с кадастровым номером 77:17:0120303:15558, переданного в безвозмездное пользование ГКУ «Московоречье» для проектирования с строительства очистных сооружений поверхностного стока.

Учитывая вышеизложенное, префектура не имеет возражений по представленным проектным решениям при условии согласования в установленном порядке, в том числе с государственным заказчиком ГКУ «Московоречье», балансодержателями территории и инженерных сетей, попадающих в зону производства работ, обеспечения безопасности движения пешеходов и сохранности действующих инженерных коммуникаций, зеленых насаждений при производстве работ, оформления ордера на проведение земляных работ в Объединении административно-технических инспекций города Москвы, заключения договора на восстановление нарушенного благоустройства с балансодержателем территории.

Заместитель префекта

В.И. Курочкин

[illegible][illegible]

Без печати ГБУ "Мосгоргеотрест" недействителен.
Использование другими организациями не допускается

[illegible]

					285245-НМ-ЭС	
					триггерами БКТП-100-4А, 2 триггера БКТП-100-4А № 3209 1, 2, 3, 4 ТП № 3210 1, 2, 3, 4 и монтаж соединительных шнуров от РЭ-100-4А до триггера БКТП-100-4А по адресу: г. Москва, п. Сосенское, д. Коломенское, 33, Сосенский СЗ	
Пгм.	Кол.	Лист № док.	Подп.	Дат.		
Разработчик	Шинкина	03.21			Станд. Лист Двигат.	
Эл.пр.	Сосенский	03.21			Р	1 1
И.контр.					ООО "Меридиан Энерго" г. Москва	
План проверки КЛ-10кВ и установок 2хБКТП-100-4А № 100.						

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКВОРЕЧЬЕ»
(ГКУ «МОСКВОРЕЧЬЕ»)**

Сосенский Стан ул., д.4, п. Коммунарка, пос. Сосенское, Москва, 108814
телефон: (495) 530-22-76, E-mail: info-mskr@str.mos.ru
ОКПО 34785811, ОГРН 1187746986404, ИНН/КПП 9705126104/775101001

20.09.2023 № МСКР-14-4121/3
на № _____ от _____

**Заместителю генерального
директора
ООО «ВСС»
Р.Ю. Суслову
mail@powersystem.group**

Уважаемый Руслан Юрьевич!

ГКУ «Москворечье» рассмотрело Ваше обращение от 12.09.2023 № 417 по вопросу согласования документации по договору № 285245-НМ от 20.09.2022г. по титулу: «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630кВА, КЛ-10кВ напр. ТП № 3209 1, 2 секция - ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан» и сообщает следующее.

Принципиальные замечания по рассмотренным материалам в части прокладки трассы кабельной линии до проектируемой подстанции отсутствуют.

Решения по компоновке подводящих и выводящих кабельных линий к проектируемой подстанции противоречит материалам, согласованным с Отделом подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест» и ранее согласованным материалам с ПАО «Россети» Московский регион письмом от 07.12.2022 № РМР/ГД/02/775 (приложено) в рамках объекта «Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в поселке Коммунарка» (далее – Объект).

Прошу откорректировать представленные материалы с учетом ранее согласованных коридоров для выполнения подключения локального очистного сооружения, при корректировке учесть ранее направленные материалы по Объекту, а также условия согласования ООО «Стройрегионгаз», указанные в письме от 10.08.2023 № 1002/2023/03.


Дополнительно сообщаю о необходимости взаимоувязки с перспективным водопроводом в выбранном коридоре, проектируемым ООО «ЭкоТрансПроект» (материалы загружены на сервер и доступны для скачивания по ссылке: <https://disk.yandex.ru/d/GNj9Vk2HTasCmw>).

Приложения:

1. Письмо ООО «Стройрегионгаз» от 10.08.2023 № 1002/2023/03 на 1 л. в 1 экз.;
2. Письмо ПАО «Россети» Московский регион письмом от 07.12.2022 № РМР/ГД/02/775 на 1 л. в 1 экз.

**Начальник Управления развития
инженерной инфраструктуры
ГКУ «Москворечье»**

А.М. Чураков.
8 (495) 530-22-76, доб.: 79607



С.С. Куркин

Исх. № 1002/2023/03
от 10.08.2023

Генеральному директору
ООО «Высоковольтные системы и сети»

О.Н. Осиповой

*О согласовании
проектной документации*

Уважаемая Ольга Николаевна!

В ответ на обращение № 285245/СРГ.2 от 24.07.2023 о согласовании проектной документации по титулу: «ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция – ТП № 3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт по РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан», заявитель: ГКУ города Москвы «Москворечье» (для нужд ПАО «Россети Московский регион»- филиал «Новая Москва»), заключенный с ПАО «Россети Московский регион»-филиал «Новая Москва», ООО «Стройрегионгаз» сообщает.

Прокладка электрического кабеля согласована при:

- соблюдения нормативных расстояний при пересечении/сближении с проектируемыми коммуникациями и сооружениями ЛОС в соотв. с СП 42.13330.2016;
- условия сохранения мест входа/выхода кабелей из/в БКТП в соотв. с томом «ЭК-27/12/21/1-МСКР-Р-ЭОМ» объекта «Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в поселке Коммунарка»;
- условия согласования проектных решений с ГКУ «Москворечье».

В случае изменения проектных решений в течение 3 рабочих дней официально уведомить ООО «Стройрегионгаз».

Главный инженер проекта



А. А. Яковлев



ООО «ЭкоТрансПроект»

Адрес: 119121, г. Москва, Земледельческий пер., д. 3, этаж I, пом. I

ИНН/КПП 7704329813/770401001 тел. 8-499-678-01-14; 8-499-678-01-04

Исх. № 0478-Э
От 30.07.2024г.

О согласовании
проектной
документации

Генеральному
директору ООО
«Высоковольтные
системы и сети»
Осиповой О.Н.

Уважаемая Ольга Николаевна!

ООО «ЭкоТрансПроект» по заказу АО «Мосводоканал», выполняет проектные работы по объекту: "Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: Очистные сооружения на объекте «Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в поселке Коммунарка» по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, кв-л №152, 1А" по договору № 5662-К от 19.03.2024.

В ответ на Ваше письмо 285245/1 от 30.07.2024 г. сообщаем, что ООО «ЭкоТрансПроект» согласовывает проектные решения в части взаимоувязки проектируемых коммуникаций.

Заместитель генерального
директора по проектированию

Алексей Александрович Антонов

Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Москве
полное наименование органа регистрации прав
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 30.07.2024, поступившего на рассмотрение 30.07.2024, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Раздел 1 Лист 1

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 14
30.07.2024г. № КУВИ-001/2024-194186070			
Кадастровый номер:	77:17:0120303:15558		
Номер кадастрового квартала:	77:17:0120303		
Дата присвоения кадастрового номера:	17.12.2021		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес:	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория поселение Сосенское, квартал 152, земельный участок 1А		
Площадь:	6406 +/- 28		
Кадастровая стоимость, руб.:	16184951.18		
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Категория земель:	Земли населенных пунктов		
Виды разрешенного использования:	предоставление коммунальных услуг (3.1.1)		
Сведения о кадастровом инженере:	Целых Евгения Александровна, СНИЛС 160-749-524 77, договор на выполнение кадастровых работ от 05.02.2021 № 33-6-17614/21-(3)-0, дата завершения кадастровых работ: 10.12.2021		
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, публичного сервитута:	данные отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B056B7401CB38D2B3576ACDC8425108
Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 14
30.07.2024г. № КУВИ-001/2024-194186070			
Кадастровый номер:		77:17:0120303:15558	
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, Байкальской природной территории и ее экологических зон, лесопарковом зеленом поясе, охотничьего угодья, лесничества:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в границах территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют		
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	Земельный участок располагается в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории б/н, 19.07.2019, 903-ПП		
Условный номер земельного участка:	231		
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственным органом власти или органом местного самоуправления, находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют		
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют		



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BV056B7401CB38D2B3576ACDC8425108

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024

полное наименование должности

инициалы, фамилия

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 3 раздела 1	Всего листов раздела 1: 3	Всего разделов: 7	Всего листов выписки: 14
30.07.2024г. № КУВИ-001/2024-194186070			
Кадастровый номер:		77:17:0120303:15558	
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:		данные отсутствуют	
Статус записи об объекте недвижимости:		Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"	
Особые отметки:		Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 17.12.2021; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении зон подтопления, прилегающих к зонам затопления, определенных в отношении территорий, которые прилегают к водотокам на территории города Москвы в зоне деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 08.05.2018 № 149 выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: с 17.12.2021; реквизиты документа-основания: приказ об утверждении зон подтопления, прилегающих к зонам затопления, определенных в отношении территорий, которые прилегают к водотокам на территории города Москвы в зоне деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 08.05.2018 № 149 выдан: Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов. Земельный участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права. Сведения, необходимые для заполнения раздела: 2 - Сведения о зарегистрированных правах, отсутствуют.	
Получатель выписки:		ИВАНКОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ	

полное наименование должности	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00BV056B7401CB38D2B3576ACDC8425108 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024	инициалы, фамилия

07.12.2022 № РМР/ГД/02/775
На 1049/2022/03 от 10.11.2022

Заместителю генерального
директора по проектированию
ООО «Стройрегионгаз»

О.П. Моргунову

Заместителю директора –
главному инженеру филиала
ПАО «Россети Московский
регион» - Новая Москва

И.А. Пиналову

О рассмотрении заявки
№ Н-22-00-712589/122

Уважаемый Олег Петрович!

Рассмотрев электронную версию рабочей документации ЭК-27/12/21/1-МСКР-Р-ЭОМ Том 8 «Силовое электрооборудование и электроосвещение. Кабельные линии» по объекту: «**Проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока в поселке Коммунарка**», сообщая, что ПАО «Россети Московский регион» согласовывает представленную документацию.

Первый заместитель генерального директора –
Главный инженер

Д.Б. Гвоздев



Романов А.А.
8(495)662-40-70 17-71

РОССЕТИ МР



0 714039 164724

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА г. Москвы

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем
«МОСВОДОСТОК»

119017, Москва, Новокузнецкая ул., 26/8 стр. 1

тел.: 8 (495) 953-29-01

№ _____

На № 285 от 14.07.2023

Заместителю
генерального директора
ООО «ВВС»
Р.Ю. Суслову


Уважаемый Руслан Юрьевич!

В ответ на Ваше обращение по вопросу согласования проектной документации по объекту: «Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630кВА, КЛ-10кВ напр.ТП № 3209 1, 2 секция -ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ, по адресу: п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан», ГУП «Мосводосток» сообщает следующее.

В соответствии с предоставленными материалами, существующие сети дождевой канализации, состоящие в эксплуатации и на балансе Предприятия, в границы прокладки кабельной линии не попадают, в связи с чем, согласование с ГУП «Мосводосток» не требуется.

И.о. заместителя главного инженера

Р.Н. Енилин



Протокол проверки электронной подписи

Протокол создан в сервисе Контур.Крипто, 9 августа 2023, 16:19:35 мск

Подпись подтверждена

Проверяемые файлы

Исходный документ LETTER-26232_1.pdf Создан 9 августа 2023, 16:13:04 мск Размер 234784 байт	Файл подписи LETTER-26232_1.pdf.p7s Создан 9 августа 2023, 16:13:04 мск Размер 45740 байт
---	---

Под документом поставлена 1 подпись

Сертификат квалифицированный ГУП "МОСВОДОСТОК" Начальник Енилин Роман Николаевич ИНН ЮЛ: 7705013033 ИНН: 164809703887 ОГРН: 1027739015567 СНИЛС: 12688323179 RU, г. Москва, МОСКВА УЛ. НОВОКУЗНЕЦКАЯ, Д. 26/8, СТР. 1 it@mosvodostok.info	Область применения сертификата Проверка Подлинности Клиента (1.3.6.1.5.5.7.3.2) Пользователь службы штампов времени (КриптоПро УЦ) (1.2.643.2.2.34.25) Пользователь Центра Регистрации (КриптоПро УЦ) (1.2.643.2.2.34.6) Пользователь службы актуальных статусов (КриптоПро УЦ) (1.2.643.2.2.34.26) Защита Электронной Почты (1.3.6.1.5.5.7.3.4)
Выдан ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" ОГРН: 1027600787994 Подразделение: Удостоверяющий центр RU, Ярославская область, г. Ярославль sa_tensor@tensor.ru	Алгоритм хэширования ГОСТ Р 34.11/34.10-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.3.2)
Срок действия Действителен с: 26 декабря 2022 г., 15:15:54 мск Действителен по: 26 марта 2024 г., 15:25:54 мск	Алгоритм ключа проверки ЭП ГОСТ Р 34.11-2012 (256 бит) (1.2.643.7.1.1.2.2)
Усовершенствованная подпись подтверждена Подпись была создана для проверяемого документа, и он после этого не был изменён. Удостоверяющий центр ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР" удостоверил: <ul style="list-style-type: none">•Сертификат на момент подписания действовал•Подпись создана 9 августа 2023, 10:35:31 мск	



АО "Мосводоканал"
Управление технического контроля
(канализование)
Заключение о рассмотрении проекта

Регистрационный номер обращения клиента 100327 от 01.08.2023 г.

Дата формирования 08.08.2023

Наименование объекта Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630кВА, КЛ-10кВ напр.ТП № 3209 1, 2 секция -ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан

Наименование проекта Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630кВА, КЛ-10кВ напр.ТП № 3209 1, 2 секция -ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ АО "МОСВОДОКАНАЛ"

Адрес объекта ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, П. КОММУНАРКА, СОСЕНСКИЙ СТАН, П. КОММУНАРКА

Работы производить

в присутствии ТИНАО

Шифр проекта: 285245-НМ-ЭС

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Высоковольтные Системы и Сети"

Представитель заявителя: Кургузов А.Л. тел. +79258086919

Проектные решения рассмотрены положительно.

При соблюдении следующих условий:

Управление технического контроля

1. Рассмотрена трасса кабельной линии, при условии соблюдения нормативных расстояний согласно СП 42.13330, СП 18.13330, СП 341.1325800. Перед началом работ вызвать представителей ТИНАО. При производстве работ обеспечить сохранность существующих сетей. В случае нарушения целостности сетей АО "Мосводоканал" восстановление вести силами и за счет средств Заказчика.

Центр технической диагностики

1. ЦТД ПУ ЭРЭМО АО "Мосводоканал" рассмотрено за №6332 от 08.08.2023.

инженер 2 категории

Е.А.Шестопалова

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

43A5B51B5DB401CA1A1DDED1C3598E58C5318A0D

Шестопалова Екатерина Андреевна

Инженер 2 категории

08.08.2023 16:13:47



АО "Мосводоканал"
Управление технического контроля
(водоснабжение)

Заключение о рассмотрении проекта

Регистрационный номер обращения клиента 100320 от 01.08.2023 г.

Дата формирования 08.08.2023

Наименование объекта Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630кВА, КЛ-10кВ напр.ТП № 3209 1, 2 секция -ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан

Наименование проекта Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630кВА, КЛ-10кВ напр.ТП № 3209 1, 2 секция -ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан

Тип рассмотрения ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ / ПРИБЛИЖЕНИЯ К СЕТЯМ АО "МОСВОДОКАНАЛ"

Адрес объекта ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, П. КОММУНАРКА, СОСЕНСКИЙ СТАН, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан

Шифр проекта: 285245-НМ-ЭС

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Высоковольтные Системы и Сети"

Представитель заявителя: Кургузов А.Л. тел. +79258086919

По проекту имеются следующие рекомендации:

Управление технического контроля

1. В границы производства работ действующие сети водопровода, состоящие на балансе АО "Мосводоканал", не попадают.

После выполнения рекомендаций, при повторной подаче проектной документации, необходимо приложить данное Заключение.

Исполнитель: Шестопалова Е.А., тел. 8 499 261 02 33,
email shestopalova_ea@mosvodokanal.ru

ПОДПИСАНО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

43A5B51B5DB401CA1A1DDED1C3598E58C5318A0D

Шестопалова Екатерина Андреевна

Инженер 2 категории

08.08.2023 16:46:56



**Акционерное общество «МОСГАЗ»
Управление согласований и присоединений**

105120, Российская Федерация, город Москва,
Мрузовский переулок, дом 11, строение 1
Тел./факс: +7 (499) 261-84-37, +7 (499) 261-51-25
www.mos-gaz.ru, e-mail: usip@mos-gaz.ru



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах рассмотрения представленной на согласование документации

от « 05 » октября 20 23 г. № 09-04-3394/2023

Заказчик:	ООО «ВСС»
Входящий №:	01-37-43777/23 от 21.09.2023
Адрес объекта:	г.Москва, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан
Наименование объекта:	«Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1, 2 секция - ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ по адресу: г.Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, ул.Сосенский Стан»
Рассмотренные материалы:	Ситуационный план. План прокладки КЛ-10кВ и установки 2хБКТП-10/0,4кВ № нов. М1:2000. План прокладки КЛ-10кВ и установки 2хБКТП-10/0,4кВ № нов.
Статус рассмотрения:	<u>Согласовано</u>

В границах производства работ по прокладке проектируемых КЛ-10кВ действующие инженерные сети, находящиеся на балансе (в аренде) АО «МОСГАЗ», отсутствуют.

Начальник отдела согласований

Берестов В.А.

Ведущий инженер

Исентемирова Э.Р.

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

ул. Гончарная, д. 30, стр. 1
г. Москва, Россия, 115172
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83
факс: +7 (499) 999-82-22
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru

СОГЛАСОВАНИЕ № 720
от «11» Августа 2023 г.**Наименование проекта:**

**«Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630кВА, КЛ-10кВ напр.ТП № 3209
1, 2 секция -ТП № 3210 1, 2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-
10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ по адресу: г. Москва, п. Сосенское, п.
Коммунарка, ул. Сосенский Стан»**

Наименование проектной организации:**ООО «ВСС»**

Кургузов Александр Леонидович

+7 (925) 808-69-19

Заказчик:**ПАО «Россети Московский регион»****Место производства работ:**

Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, вблизи д. 109А.

(план на 1-м листе)

Срок действия согласования 1 год**Стадия Р****Работы: прокладка кабельной линии.**

(характер работ)

Технические мероприятия:

1. На момент получения согласования в границы запрашиваемого земельного участка сооружения связи ТЦ №2 ЦЭС г. Москва ДЭС МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» не попадают.
2. В случае изменения трассы прокладки кабельной линии проект производства работ (ППР) согласовать дополнительно с Направлением технических условий и Согласований Центр УТУ и СПИС ЦТУ ДТУ БТИ КЦ ПАО «Ростелеком». Телефон единого окна +7 (495) 855-58-14 (21).
3. До начала производства работ вызвать представителя ПАО «Ростелеком» в группе оперативного реагирования. Телефон диспетчерской службы: +7 (495) 993-72-63.
4. Проект подлежит дополнительному согласованию с Западным ТЦТЭТ ПАО «Ростелеком» г. Климовск т. +7 (495) 996-55-66.

Ведущий инженер



Петлев П.А.

(должность, личная подпись, фамилия и инициалы лица, выдавшего согласование)

Согласование получил:

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

(телефон)

«11» Августа 2023 г.

Согласование разработал: Севастьянова М.В.

т. +7 (495) 993-72-68

(фамилия и инициалы)



СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ НЕТ

СОГЛАСОВАНИЕ № 720

Согласование выдано на отдельном бланке.

Наличие согласования на месте работ обязательно.

И. с.д. по ПС Свасилькова Н.В.

ПАО «ПРОСТЕЛКОМ» « 11. 08 » 2023г.

МРФ «Центр» МГУТЗ ТЦТЭТ №2

COUNT A