Опросный лист
для заказа трансформаторов тока

Наименование предприятия: АО «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети»
Адрес предприятия: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13
Контактное лицо: начальник Хабаровского Северного РЭС А.В. Васильев
Телефон/факс/e-mail: 8(4212) 599075

Наименование параметров	Характеристики		
Место установки трансформаторов	ячейка № 1а КРУН 10 ПС 35 кВ Сергеевка		
Тип трансформатора	ТВЛМ-10		
Количество, штук	2		
Климатическое исполнение	У 2		
Номинальное напряжение, кВ.	10		
Наибольшее рабочее напряжение, кВ.	12		
Номинальная частота, Гц.	50		
Номинальный первичный ток, А.	150		
Номинальный вторичный ток, А.	5		
	№1	№2	№3
Номинальный класс точности вторичных обмоток.	0,5S	0,5	10P
Номинальная вторичная нагрузка.	10	10	15
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты.		12	
Ток термической стойкости, кА t= 3	20		
Ток электродинамической стойкости,кА	52		
Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции)	на подстанции		
Измерительные приборы : тип	амперметр Э42702		
количество, шт	1		

Начальник ХСРЭС А.В. Васильев

Согласовано: начальник службы СРЗАиИ СП «ЦЭС» Р.С. Романов