

**Опросный лист
для заказа трансформаторов тока**

Наименование предприятия: АО «ДРСК» филиал «Хабаровские электрические сети»
 Адрес предприятия: г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.13
 Контактное лицо: начальник Городского РЭС Журавлев Григорий Юрьевич
 Телефон/факс/е-mail: 8(4212) 427702

Наименование параметров	Характеристики			
Место установки трансформаторов	ячейка № 225 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ ХЭС			
Тип трансформатора	ТОЛ-НТЗ-10-11 А			
Количество, штук	2			
Климатическое исполнение	УХЛ 2			
Номинальное напряжение, кВ.	10			
Наибольшее рабочее напряжение, кВ.	10			
Номинальная частота, Гц.	50			
Номинальный первичный ток, А.	800			
Номинальный вторичный ток, А.	5			
Номинальный класс точности вторичных обмоток.	№1	№2	№3	№4
	0,5S	0,5	10P	
Номинальная вторичная нагрузка.	10	10	15	
Номинальная предельная кратность обмотки для защиты.			10	
Ток термической стойкости, кА $t = 1 \text{ сек.}$	40			
Ток электродинамической стойкости, кА.	25			
Условия применения трансформатора (в сетях, на подстанции)	на подстанции			

Начальник Городского РЭС

Журавлев Г.Ю.

Согласовано: начальник службы СРЗАиИ СП «ЦЭС»

Романов Р.С.