



Повтор: 242319/103

18136

Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-214930/102/108 от 30.03.2026 г.

Заявитель: Грохлин Виктор Николаевич

тел. +70--

Объект: Жилой дом

Адрес объекта: 142290, Московская область, г.о. Серпухов, д Тульчино, ул Православная, д 27

Кадастровый №: 50:32:0070103:973, 50:32:0070103:1024

Требуемая максимальная мощность (всего): 15 кВт; в т. ч. ранее разрешенная: 6 кВт;  
дополнительная максимальная мощность 10 кВт. Присоединенная (трансформаторная) мощность  
0 кВА, Уровень напряжения: 0,4 кВ. Категория надежности: Третья.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети  
Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.)  
ВЛ-0,4кВ БМКТП-33 Тульчино

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

составляет 15 м, класс напряжения (в соответствии с заявкой) 0,4 кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства  
которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но  
ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС 447 ЛЭП 10 кВ ф.Тульчинский с РП-5

БМКТП-33

Рек.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети  
Московский регион»:

Реконструкция:

От опоры №30 до опоры №66 ВЛ-0,4кВ с БМКТП-33 подвесить провод  
СИП 4х25мм длиной 20м. (1 пролет)

Новое строительство:

Подключить от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ с БМКТП-33

Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись

Дата

