

**Техническая спецификация № 7000009684/2050**  
*На поставку вентилятора аксиального 120\*120\*38мм АС230В.*

**Организация:** ПАО «Россети Московский регион»- филиал Западные электрические сети

**Адрес:** г. Одинцово, Транспортный проезд., д.32

**Контактное лицо:** Ибниев Рушан Николаевич

**Должность:** Начальник ССДТУ ЗЭС

**Объект/место установки:** объекты филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети

**1. Назначение**

Для организации отвода нагретого воздуха из объема IT-корпуса.

**2. Технические характеристики**

Наименование характеристики	Значение	Предложение участника ТЗП
1	2	3
Тип тока	АС	
Номинальное напряжения питания, В	230	
Максимальный воздушный поток, куб.м/ч	165	
Статическое давление, Па	85	
Длина, мм	120	
Ширина, мм	120	
Толщина, мм	38	
Уровень шума, дБА	45	
Скорость вращения, об/мин	2700	
Минимальное пусковое напряжения, В	185	
Максимальное пусковое напряжения, В	245	
Номинальный ток, А	0,14	
Потребляемая мощность, Вт	23	
Тип вентилятора	Осевой	
Тип мотора	асинхронный	
Тип подшипника	качения	
Выводы	2 провода	
Минимальная рабочая температура, С	- 10	
Максимальная рабочая температура, С	70	
Вес, кг	0,55	

Аттестация ПАО «Россети МР» не требуется.

**Заместитель главного инженера по системам связи**

**А.Л. Сафронов**

**Начальник службы СДТУ**

**Р.Н. Ибниев**

**Заместитель главного инженера - директор департамента информационно- технологических систем и связи**

**А.А. Сахаров**