

Техническая спецификация № 7000024801/2040

на поставку: «Вентилятор Cabeus XD12038A2 (FD1238A2) для установки в настенные шкафы серии SH-05F».

Организация: Восточные электрические сети — филиал ПАО «Россети Московский регион»

Адрес: МО, г. Ногинск, ул. Радченко д.13, стр.1, каб. 423

Конт. лицо: Лапковский Игнатий Эдуардович

Должность: Начальник ССДТУ

1. НАЗНАЧЕНИЕ: Обеспечение надлежащего температурного режима в шкафу связи

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование параметра	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Опора крыльчатки	подшипник скольжения	
Напряжение питания	220...240 В, 50...60 Гц	
Потребляемая мощность	не более 18 Вт	
Частота вращения	2600 об/мин	
Производительность	150 м3/ч	
Уровень шума	45-48 дБ	
Рабочая температура	°С: -10...+60	
Цвет	черный	
Длина шнура питания	150 см	
Размеры (ШхГхВ, мм)	120х120х38	
Масса	Не более 0,580 кг	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки	Единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Вентилятор	Шт.		
Кабель питания	Шт.		

Аттестация ПАО «Россети» - не требуется.

Начальник службы ССДТУ ВЭС

Заместитель главного инженера по системам связи ВЭС

Заместитель начальника управления развития ИТС и СС

Лапковский И.Э.

Ионов Д.П.

Громов В.Н.