

Техническая спецификация № 7000015221/2050
на поставку: Модуль вентиляторный 19", 4 вентилятора, с цифровым термодатчиком

Организация: Западные электрические сети – филиал ПАО «Россети»-Московский регион
Адрес: 143006, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, Транспортный проезд, 32
Конт. лицо Ибниев Р.Н. 8(915)353-83-15
Должность Начальник службы СДТУ

1. Назначение:

Модуль вентиляторный 19", 4 вентилятора, с цифровым термодатчиком предназначен для охлаждения внутренней части телекоммуникационного шкафа путем отвода тепла наружу.

2. Характеристики изделия:

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип установки	на направляющие 19"	
Количество вентиляторов	4 шт.	
Длина шнура питания	1,5 м.	
Длина провода температурного датчика	2 м.	
Габаритные размеры (ШхГхВ)	425х320х45мм	
Параметры электропитания	220-250 В, 50/60 Гц	
Разъем питания на корпусе	IEC 320 C14	
Частота вращения вентиляторов	600 об/мин	
Производительность	600 м3/ч	
Особенности конструкции:	<ul style="list-style-type: none">Наличие выключателяВстроенный терморегулятор	

Аттестация в ПАО «Россети МР» не требуется.

**Заместитель главного инженера –
директор департамента информационно –
технологических систем и связи**



А.А. Сахаров

Заместитель главного инженера по системам связи



А.Л. Сафронов

Начальник службы СДТУ



Р.Н. Ибниев