

от 05 05 2026

ПРИКАЗ

№ 1314

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-101, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, с Покровское, ул Свербеевская, д 22 Ю8-22-303-93273(920970)» (I-282369) по договору №1075 от 23.06.2022г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Домсервис"

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-101, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, с Покровское, ул Свербеевская, д 22 Ю8-22-303-93273(920970)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,182 км
Марка провода	- СИП-2 3x70+1x70
Количество опор	- 7 шт. (в т.ч. сложных – 4 шт.)
Стойки	- СВ 95-3
Ответвления к вводам	- 1 шт./0,025 км
Марка провода	- СИП-4 4x16

Стоимость строительства	в базовых ценах 2000г. / в тек. ценах 10.2022г.	
ВСЕГО:	59,429 тыс. руб.	/ 602,133 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	- 47,563 тыс. руб.	/ 513,588 тыс. руб.
Прочие затраты	- 11,866 тыс.руб.	/ 88,545 тыс.руб.
в т.ч. ПИР	- 8,353 тыс.руб.	/ 43,603 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	33,578 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по КС –
начальник управления

(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю.Трошенков

Рассылается: в дело, УКС, СтРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
Л.А.Князькова,
41-15)