

Приложение Д
Воздушный баланс помещений
1975.06-24-001.ПЗ.Д

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

СПК

№ помещения	Наименование помещения	Расход приточного воздуха, м3/с	Расход вытяжного воздуха, м3/с	№ системы
112	Кладовая ТиГМО	0	125	Пс2, Вс6
113	Кладовая "Гидроремонт - ВВК"	-	125	Вс6
114	Бытовое помещение "Гидроремонт - ВВК"	-	125	Вс6
115	Мастерская участка ТАВ СТСУ	0	125	Пс2, Вс6
116	Слесарная мастерская	0	125	Пс2, Вс6
117	Центральный сварочный пост	0	1725	Вс8, Вс6
118	Кладовая	-	125	Вс6
203	Мастерская участка Р3иПА	0	125	Пс2, Вс6
204	Мастерская участка Р3иПА	-	125	Вс6
301	ИТР участка мониторинга оборудования	-	-	-
302	ИТР участка измерений СТСУ	-	125	Вс6
303	Электротехническая лаборатория измерений СТСУ	-	125	Вс6
304	СТСУ Участок ТА и В. Преобразительны устройства	0	-	Пс2
305	СТСУ Участок релейной защиты и прпож автоматики	-	-	-
306	СТСУ Участок ТА и В. Технологическая автоматика	0	250	Вс6
307	СТСУ Участок релейной защиты и прпож автоматики	0	125	Вс6
308	Теплотехническая лаборатория измерений СТСУ	-	-	-
309	Кабинет охраны труда и пожарной безопасности	0	125	Пс2, Вс6
310	Офисное помещение	-	125	Вс6
311	Офисное помещение	0	-	Пс2
312	Участок химического анализа	-	400	Вс1
313	Участок химического анализа	0	-	Пс4
313	Весовая	0	400	Пс4, Вс1
314	Электrolаборатория мониторинга оборудования	-	100	Вс
401	ИТР участка ЭТО службы эксплуатации	-	125	Вс6
402	ИТР участка ТиГМО службы эксплуатации	0	-	Пс2
403	Служба охраны труда и производственного контроля	-	125	Вс6
404	Отдел комплексных информационных систем	0	125	Пс2, Вс6
405	Начальник службы ТСУ	-	-	-
406	Заместитель начальник службы ТСУ	-	-	-
407	Начальник службы охраны труда и произв. контроля	-	-	-

Примечание: Вентиляционные системы Пс2, Пс4 выведена из эксплуатации

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Д

Лист

1

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

СПК

№ помещения	Наименование помещения	Расход приточного воздуха, м3/с	Расход вытяжного воздуха, м3/с	№ системы
408	Начальник оперативной службы	-	0	Пс2
409	Заместитель начальна службы эксплуатации	-	-	-
410	Начальник службы эксплуатации	-	-	-
411	Группа гидротехнических сооружений и пр зданий	-	-	-
412	Начальник службы сопровождения ремонтов	-	-	-
413	Офисное помещение	-	-	-
414	Офисное помещение	-	-	-
415	СТСУ. Лаборатория электрических измерений	-	125	Вс6
416	Склад	-	BE	50
5 этаж	Столовая. Помещение приема пищи	3667	-	Пс6
5 этаж	Столовая. Помещение готовки пищи	3750	8850	Пс6, Вс10
5 этаж	ВОХР	-	-	-
601	СТСУ Участок АСУ ТП ВУ	-	-	-
602	Начальник отдела управления персоналом	-	-	-
603	СТСУ Участок связи и телемеханики	-	-	-
604	Начальник производственно-тезнической службы	-	-	-
605	Заместитель начальника ПТО	-	-	-
606	ПТС	-	-	-
607	ПТС	-	-	-
608	Офисное помещение	-	-	-
609	Офисное помещение	-	-	-
611	ГЦУ. Офисное помещение	500	-	Пс12
612	ГЦУ. Офисное помещение	-	-	-
6 этаж	ГЦУ	500	-	Пс12
701	АСУП	-	-	-
702	Заместитель главного инженера по технической части	-	-	-
703	Бухгалтерия	-	-	-
704	Главный бухгалтер	-	-	-
705	Заместитель главного инженера по технической части	-	-	-
706	Служба подготовки сопровождения ремонтов технического перевооружения и реконструкции (СПСР, ТиР)	-	-	-

Примечание: На 6 и 7 этажах СПК практически отсутствует вентиляция.

					1975.06-24-001.ПЗ.Д	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

СПК

№ помещения	Наименование помещения	Расход приточного воздуха, м3/с	Расход вытяжного воздуха, м3/с	№ системы
707	Планово-экономический отдел	-	-	-
708	Зал	-	-	-
709	Бухгалтерия	-	-	-
710	Расчетный отдел	-	-	-
711	Отдел организации делопроизводства	-	135	B20
713	Санузел	-	264	Bc9
714	Специалист по труду	-	-	-
715	Офисное помещение	-	-	-
716	Приемная	-	-	-
717	Приемная	-	-	-
718	Приемная	-	-	-
719	Заместитель главного инженера по эксплуатации	-	-	-
720	Начальник финансово-экономического отдела	-	-	-
721	Юридический отдел	-	-	-
722	Отдел по управлению имуществом комплексом			

Здание ГАЭС

103	Ресиверная	400	50	ПЕ, ВЕ
104	Комперссорная 40 атм.	3000	1200	П1, П2, ВЕ
105	Комперссорная 63 атм.	2100	-	П1, П2
106	Комперссорная 8 атм.	2100	-	П1, П2
107	Ресиверная	-	50	ВЕ
109	Комперссорная 40 атм.	-	50	ВЕ
110	Масмтерская ремонта компрессоров	1200	400	П1, П2, ВЕ
111	ЭТЛ и группа ТА	-	-	-
112	ЦРМЗ	-	-	-
113	ЭТЛ и грппа РЗиА	2500	2828	П1,П2,В62

Примечание: На7 этаже СПК практически отсутствует вентиляция

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Д

Лист

3

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Здание ГАЭС

№ помещения	Наименование помещения	Расход приточного воздуха, м3/с	Расход вытяжного воздуха, м3/с	№ системы
114	Слесарная мастерская	2400	-	П1, П2
115	Слесарная мастерская	2400	-	П1, П2
116	Мастерская ЦРМЗ	1250	2828	П1,П2,В62
117	Слесарная мастерская	2500	-	П1, П2

Водоприемник

Пр.устой	Бытовая на отм. 16,70	3160	250	П1,В3,В4
Пр.устой	Душевые на отм. 16,70	-	400	В15,В3,В4
Пр.устой	Кладовая на отм. 16,70	6200	345	П1,В3,В4
Пр.устой	Кладовая на отм. 16,70	-	200	В15
Лев.устой	Помещение дежурных машинистов на отм. 16,70	-	-	-

Примечание: