

Приложение Н

Фактические параметры основного оборудования систем вентиляции

1975.06-24-001.ПЗ.Н

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс1

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс2

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

2

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание СПК
Название системы: Пс3.1

Потребляемые токи, А	0,66
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

3

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс3.2

Потребляемые токи, А	0,66
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

4

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание СПК
Название системы: Пс4

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

5

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс5

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

6

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс6

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

7

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс7

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

8

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс8

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

9

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс9

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

10

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс10

Потребляемые токи, А	9,83
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

11

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс13

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

12

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс14

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

13

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Пс16

Потребляемые токи, А	19,66
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

14

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Ус1

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

15

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вс1

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

16

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вс3

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

17

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вс4

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

18

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вс5

Потребляемые токи, А	0,66
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

19

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вс6

Потребляемые токи, А	13,41
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

20

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вс8

Потребляемые токи, А	2,68
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

21

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc9

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

22

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc10

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

23

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc11

Потребляемые токи, А	0,21
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

24

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc12

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

25

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc13

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

26

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc14

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

27

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc15

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

28

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc16

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

29

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc17.1

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

30

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc17.2

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

31

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc18

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

32

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc19

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

33

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вс20

Потребляемые токи, А	0,46
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

34

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание СПК
Название системы: Вс21

Потребляемые токи, А	0,21
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

35

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вс24.1

Потребляемые токи, А	2,68
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

36

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Вc24.2

Потребляемые токи, А	2,68
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

37

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро" - "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: РА1,2

Потребляемые токи, А	0,32
Состояние вентиляционных каналов	пыльно, устарели
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

38

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание СПК

Название системы: Всерв

Потребляемые токи, А	0,10
Состояние вентиляционных каналов	удовл.
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	удовл.
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	удовл.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

39

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание СПК
Название системы: Псерв

Потребляемые токи, А	0,26
Состояние вентиляционных каналов	удовл.
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	удовл.
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	удовл.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н1

Лист

40

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: П1

Потребляемые токи, А	98,31
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	неуд.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

41

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: П2

Потребляемые токи, А	98,31
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	неуд.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: ПЗ

Потребляемые токи, А	98,31
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	неуд.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

43

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: П4

Потребляемые токи, А	98,31
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	неуд.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

44

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: П5

Потребляемые токи, А	98,31
Состояние вентиляционных каналов	удовл. (пыльно)
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	неудовл. (вибрация)
Состояние шкивов и ременных передач	неуд.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

45

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: П7

Потребляемые токи, А	39,32
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	неуд.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

46

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: П8

Потребляемые токи, А	39,32
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	неуд.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

47

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: П9

Потребляемые токи, А	0,66
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

48

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: П10

Потребляемые токи, А	7,15
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

49

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: П11

Потребляемые токи, А	7,15
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.П3.Н2

Лист

50

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: П12

Потребляемые токи, А	26,81
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

51

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: П13

Потребляемые токи, А	26,81
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.П3.Н2

Лист

52

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: П14

Потребляемые токи, А	26,81
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

53

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В1

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

54

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В2

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

55

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: ВЗ

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

56

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В4

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

57

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В5

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

58

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В6

Потребляемые токи, А	0,21
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

59

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В7

Потребляемые токи, А	0,21
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

60

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В8

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

61

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В9

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

62

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В10

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

63

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В11

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

64

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В12

Потребляемые токи, А	0,21
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

65

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В13

Потребляемые токи, А	0,21
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

66

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В14

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

67

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В15

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

68

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В16

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

69

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В17

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

70

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В18

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

71

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В19

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

72

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В20

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

73

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В21

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

74

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В22

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

75

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В23

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

76

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В24

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

77

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В25

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

78

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В26

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

79

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В27

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

80

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В28

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

81

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В29

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

82

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В30

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

83

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В31

Потребляемые токи, А	1,43
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

84

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В32

Потребляемые токи, А	7,15
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

85

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В32

Потребляемые токи, А	7,15
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

86

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: ВЗЗ

Потребляемые токи, А	7,15
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	неуд.
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

87

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В34

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

88

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В35

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

89

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В38

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

90

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В39

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

91

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В40

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

92

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В41

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

93

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В42

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

94

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В43

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

95

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В44

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

96

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В45

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

97

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В46

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

98

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В47

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

99

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В48

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

100

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В49

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

101

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В50

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

102

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В51

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

103

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В52

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

104

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В53

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

105

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В54

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

106

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В55

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

107

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В56

Потребляемые токи, А	5,36
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

108

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В57

Потребляемые токи, А	0,98
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

109

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В58

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

110

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В59

Потребляемые токи, А	3,57
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

111

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В60

Потребляемые токи, А	3,57
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

112

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: В61

Потребляемые токи, А	0,16
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

113

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: В62

Потребляемые токи, А	9,83
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

114

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: Пб1

Потребляемые токи, А	9,83
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

115

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: ПР1

Потребляемые токи, А	98,31
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

116

<i>Инв.№ подл</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Инв.№ дубл</i>	<i>Подп. и дата</i>

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: ПР2

Потребляемые токи, А	98,31
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

117

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: ВР1

Потребляемые токи, А	39,32
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

118

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: ВР2

Потребляемые токи, А	39,32
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

119

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: Пт1

Потребляемые токи, А	19,66
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

120

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание ГАЭС
Название системы: Пт2

Потребляемые токи, А	0,66
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

121

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: ПтЗ

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

122

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: Пт4

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

123

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: ВтЗ

Потребляемые токи, А	0,23
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

124

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: Вт4

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

125

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: Вт5

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

126

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание ГАЭС

Название системы: Втб

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.Н2

Лист

127

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: П1

Потребляемые токи, А	19,66
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.П3.Н3

Лист

128

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: П2

Потребляемые токи, А	19,66
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

129

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: ПЗ

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

130

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: П4

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

131

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: П5

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

132

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: П6

Потребляемые токи, А	1,97
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

133

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: П7

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

134

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: П8

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

135

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: П9

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

136

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: П10

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

137

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: В1

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

138

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: В2

Потребляемые токи, А	3,93
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

139

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: ВЗ

Потребляемые токи, А	0,54
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

140

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В4

Потребляемые токи, А	0,54
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

141

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В5

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

142

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: В6

Потребляемые токи, А	1,34
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

143

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: В7

Потребляемые токи, А	7,15
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

144

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: В8

Потребляемые токи, А	7,15
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

145

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В13

Потребляемые токи, А	9,83
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

146

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В14

Потребляемые токи, А	9,83
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

147

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В15

Потребляемые токи, А	0,21
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

148

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: РАв1

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	-

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

149

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: РАв2

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	-

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

150

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: РАВЗ

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	-

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

151

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: РАв4

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

152

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: РАВ5

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	-

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

153

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В9

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	-

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

154

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В10

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

155

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В11

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	-

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

156

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.

Здание Водоприемника

Название системы: В12

Потребляемые токи, А	0,71
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	-

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

157

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Объект: ОАО "РусГидро"- "Загорская ГАЭС" пос. Богородское, 100.
Здание Водоприемника
Название системы: В16

Потребляемые токи, А	2,68
Состояние вентиляционных каналов	устарели, загрязнены
Состояние вентиляционного оборудования, герметичность	повышенный шум
Балансировка рабочих колес вентиляторов	удовл.
Состояние шкивов и ременных передач	-
Состояние подшипников и посадочных мест под них	удовл.
Состояние оснований под вентиляционное оборудование	удовл.
Состояние виброизоляторов и гибких вставок	удовл.
Состояние труб системы теплоснабжения	удовл.

Изм .	Лист	№ докум.	Подп .	Дата

1975.06-24-001.ПЗ.НЗ

Лист

158