

**Техническая спецификация № 7000000204**  
**на поставку Батарей аккумуляторных 6СТ-55 прямая полярность**

**1. Назначение**

Аккумуляторная батарея предназначена для подключения светодиодной гирлянды при проведении земляных работ на КЛ 0,4-20(35) кВ на участке проведения ремонтных работ, с целью освещения дорожных ограждений в темное время суток, по всему периметру ремонтного участка.

**2. Характеристики**

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Напряжение аккумуляторной батареи, В	12	
Емкость аккумуляторной батареи, А/ч	не менее 55	
Полярность аккумуляторной батареи	прямая	
Пусковой ток, А	не менее 480	
Тип аккумуляторной батареи	Ca/Ca	
Длина, мм	от 240 до 242	
Ширина, мм	от 171 до 175	
Высота, мм	от 186 до 190	
Температура эксплуатации, °С	-40 ... +50	
Гарантийный срок, лет	2	

**3. Комплект поставки (заполняется при заказе комплекта ТМЦ)**

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Аккумуляторная батарея	1	
Паспорт	1	

«

»

Визы:

На уровне Филиала ПАО «Россети Московский регион» -

Московские кабельные сети:

- Начальник УОР
- Заместитель главного инженера  
по организации ремонтов

На уровне ИА:

- Дирекция транспортного обеспечения

  
С.Н. Агеев

  
А.А. Клинков

  
В.Ю. Широшов

01.10.2021