



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-254992/102/Ю8 от 26.04.2026 г.

Заявитель: Васькина Наталия Очир-Горяевна

тел. +70--

Объект: бытовка

Адрес объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Серпуховский, в районе д. Верхние Велеми

Кадастровый №: 50:32:0030225:1308

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	30	0,4 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	30	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	5	А6.ВЛ с ТП-585
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	30	ВЛ с ТП-1379
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

ПС 702 ЛЭП 10 кВ ф. на Съяново-2 с ТП-335 МТП-1379 Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

- От ближайшей опоры **ВЛ-0,4кВ с МТП-1379** до границы участка заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95мм длиной **35м**.
Точное сечение и длину трассы определить проектом.
- Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хайбулина
(Фамилия, И.,О.)

Исп Д.А. Кишечкин Подпись _____ Дата _____



NSPD | Геоинформационный портал

Корпоративные ресурсы: NSPD.GOV.RU | Корпоративные ресурсы: NSPD.GOV.RU | Корпоративные ресурсы: NSPD.GOV.RU

РД Web Access | АПСД - Архив | Почта | Калькулятор

Региональный узел КГИОС

Яндекс Карты

Google Карты

Почта

Легенда

NSPD | Геоинформационный портал | Windows [Работает] - VM VirtualBox

13:21

04.03.2026