

Ведомость объемов

на оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования универсальной передвижной электротехнической лаборатории производства ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026 г.

№ п/п	Наименование оказываемых услуг	Ед. измер	Кол- во	Необходимые материалы	Ед. измер	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7
	Условия оказания услуг: Особые условия оказания услуг отсутствуют. Услуги оказываются на производственной базе исполнителя.					
1	<p>Сервисное обслуживание оборудования универсальной передвижной ЭТЛ производства ЗАО «ОбнинскЭнергоТех»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Диагностика ЭТЛ (проверка срабатывания коммутаторов, проверка работы аппарата испытания и прожига диэлектриков "Вулкан", проверка работы малогабаритного прожигающего устройства "Феникс", проверка трёх линий высокого напряжения с подключенными высоковольтными кабелями). - Проверка состояния и обслуживание центрального блока управления (внешний осмотр, разборка и чистка внутриприборного отсека, диагностика высоковольтных ручных переключателей и чистка контактов, проверка автоматики пульта переключений). - Проверка состояния и обслуживание диодной линейки (внешний осмотр, проверка цепи питания, чистка контактов, проверка работоспособности во всех режимах и диапазонах). - Проверка состояния и обслуживание малогабаритного прожигающего устройства МПУ-3 «Феникс» (внешний осмотр, проверка цепи заземления и питания устройства, разборка и чистка внутриприборного отсека, чистка контактов, проверка работоспособности во всех режимах и диапазонах). - Проверка состояния и обслуживание высоковольтного прожигающего устройства ВПУ-60 (внешний осмотр, проверка цепи заземления и питания установки, разборка и чистка внутриприборного отсека, чистка контактов, проверка работоспособности во всех режимах и диапазонах). - Проверка состояния и обслуживание комплекса высоковольтных испытаний КВИ-100 (внешний осмотр, проверка заземлителя, проверка системы коммутации, проверка системы защиты от короткого замыкания, разборка и чистка системы коммутации). - Проверка состояния и обслуживание генератора высоковольтных импульсов (проверка состояния коммутаторов генератора высоковольтных импульсов, зачистка контактных групп, проверка конденсаторов с замером ёмкости, протяжка болтовых соединений, проверка работы коммутаторов генератора высоковольтных импульсов). - Проверка состояния и обслуживание блока контроля заземления (БКЗ) (проверка срабатывания коммутаторов и контроллеров; проверка работы звукового сигнала; проверка сопротивления цепи: контур заземления - защитный заземляющий кабель - нулевая шина - блок контроля заземления - провод измерительный в сетевом кабеле - контур заземления; проверка срабатывания блокировочных устройств прерывания напряжения от высоковольтных источников; чистка внутренних частей модулей). - Проверка состояния и обслуживание контактных групп и изоляторов коммутаторов (снятие кожуха и изоляторов коммутаторов, протирка кожухов и изоляторов коммутаторов, зачистка контактов коммутаторов, протяжка болтовых соединений, установка кожуха и проверка работы коммутаторов в тестовом режиме). - Световая и звуковая сигнализации (проверка срабатывания устройства звуковой и световой сигнализации). - Кабель (проверка целостности и сопротивления изоляции измерительного 3-х фазного кабеля, проверка целостности защитной оболочки измерительного 3-х фазного кабеля, кабеля питания и кабеля заземления). - Комплексная проверка работы ЭТЛ (проверка работоспособности во всех режимах и диапазонах). 	шт.	1	-	-	-

Начальник СИЗП


 (должность, подпись, Ф.И.О.)

В.Ю. Терехов