



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ**  
Нижновэнерго

Публичное акционерное общество  
«Россети Центр и Приволжье»  
филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»

**Заказчик:**

**Исполнитель:**

Заместитель главного инженера - начальник  
управления обеспечения производства  
Филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-  
«Нижновэнерго»

/И.Н. Тихов/

14.05.2026 г.

\_\_\_\_\_ /

/

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Услуги по техническому обслуживанию (перезарядке) огнетушителей для нужд  
Центрального ВРЭС и РЭС**  
(наименование работ)

Город:

г. Н.Новгород

\_\_\_\_\_  
(города, районы)

Нижний Новгород  
2026 г.

## **1. Функциональная характеристика объекта закупки**

1.1. Оказание услуг по перезарядке огнетушителей должно сопровождаться техническим обслуживанием огнетушителей, которое включает:

- \* внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя;
- \* очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества;
- \* испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001;
- \* проверку запорно-пускового устройства на плотность;
- \* замену раструбов на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- \* замену запорно-пускового устройства на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- \* замену ручек на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- \* замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости);
- \* проверку на исправность индикатора давления огнетушителей порошковых;
- \* замену манометров на огнетушителях порошковых (при необходимости);
- \* перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов исполнителя;
- \* опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель этикетки с защитным полимерным покрытием, в которой должно быть указано:
  - а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя;
  - б) тип огнетушителя;
  - в) марка заряженного огнетушащего вещества;
  - г) общий вес огнетушителя;
  - д) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год);
  - е) ФИО лица, проводившего перезарядку;
- \* выбраковку неисправных огнетушителей;
- \* возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя перезаряженных огнетушителей.

По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты перезарядки/испытаний огнетушителя.

При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.

В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.

## **2. Качественные характеристики объекта закупки**

2.1 Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг.

2.2. Оказание услуг осуществляется с учетом специфики учреждения заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.

2.3. Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- \* Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- \* Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- \* Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- \* ГОСТ Р 59641-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

2.4. Результатом оказания услуг является передача от Исполнителя к Заказчику соответствующего изъятому количества, типа и марок, технически обслуженных и перезаряженных огнетушителей с характеристиками, отвечающим требованиям пункта 2,3. настоящего Технического задания и подписанный сторонами Акт оказания услуг на каждую переданную партию огнетушителей,

## **3. Требование к исполнителю**

3.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказания данной услуги. Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий



и сооружений»:

\* монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

#### 4. Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг

4.1. Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации,

4.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

4.3. На оказанные услуги по перезарядке и испытанию имеющихся у Заказчика огнетушителей устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Устранение неисправностей, связанных с гарантийными обязательствами, производится исполнителем в течение одного рабочего дня после поступления акта выявленных неисправностей от Заказчика, с использованием материалов и комплектующих Исполнителя и за его счет.

#### 5. Спецификация

| № п/п | Наименование огнетушителей                 | Количество |
|-------|--|------------|
| 1     | Перезарядка огнетушителя ОП - 5            | 61         |
| 2     | Перезарядка огнетушителя ОП - 10           | 5          |
| 4     | Перезарядка огнетушителя ОУ - 5            | 53         |
| 6     | Замена головки ЗПУ (для ОП-4, ОП-5, ОП-10) | 66         |
| 7     | Установка пломбы нового образца            | 119        |

#### 6. Срок оказания услуг:

6.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем с даты заключения контракта по 31.12.2026 по заявкам Заказчика, направляемых Исполнителю с использованием любых средств связи (телефон, электронная почта и т.д.).

6.2. Срок исполнения заявки в течение 20 календарных дней с момента ее направления.

#### 7. Место оказания услуг:

7.1. Место оказания услуг: На территории сервисного центра Исполнителя.

7.2. Доставка до сервисного центра Исполнителя и возврат Заказчику производится со следующими условиями:

- В пределах Нижегородской области доставка огнетушителей до места перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, осуществляется средствами Заказчика.

- За пределами Нижегородской области, Исполнитель своими силами и средствами организует доставку огнетушителей до места перезарядки и технического обслуживания, оказывает услуги своими силами и средствами, после оказания услуг доставляет огнетушители Заказчику.

#### 8. Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
|---|--|
| ОКПД 2  | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 84.25.11.120  | Не применяется   |

Начальник службы  
производственного контроля

И.В. Замыслов