

<b>Номер ТЗ</b>	
<b>Номер материала КИСУР (ПО SAP)</b>	
<b>Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024</b>	
<b>ОКПД 2</b>	27.32.13.143
<b>Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)</b>	<b>ограничение</b>

Утверждаю:  
Первый заместитель директора –  
главный инженер  
филиала ПАО «Россети Центр и  
Приволжье» - «Владимирэнерго»

 М.В. Голубев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку кабеля для выполнения телеуправления выключателями**

Лот № 204В

### 1. Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» производит закупку кабеля для выполнения телеуправления выключателями на 2026.

### 2. Предмет договора

Поставщик обеспечивает поставку кабеля для выполнения телеуправления выключателями на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

Точка поставки	Срок поставки
601270 Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а	С момента заключения Договора по 31.07.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика

### 3. Технические требования, номенклатура

3.1. Номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1:

Таблица 1

№ п/п	Наименование ТМЦ*	Ед. изм	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
				Код ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
	<b>Продукция кабельная</b>				
1	Кабель контрольный КВВГЭнгLS 5*1,5 *	м	710	27.32.13.143	ограничение
2	Кабель контрольный КВВГЭнгLS 3*1,5 *	м	270	27.32.13.143	ограничение
3	Кабель контрольный КВВГЭнгLS 10*1,5 *	м	200	27.32.13.143	ограничение

\* ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может предоставить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

3.2. Технические характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице 2:

Таблица 2

<b>1 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)LS 5×1.5 (* см. прим)</b>	
Материал жил	Медь
Количество жил:	5 шт.
Сечение 1 жилы	1,5 мм <sup>2</sup> .
Изоляция	поливинилхлорид, не горячая, 690 В АС.
Экран	Металлический экран из алюминиевой фольги номинальной толщиной 0,10...0,15 мм с проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4...0,6 мм

<b>2 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)LS 3×1.5 (* см. прим)</b>	
Материал жил	Медь
Количество жил:	3 шт.
Сечение 1 жилы	1,5 мм <sup>2</sup> .
Изоляция	поливинилхлорид, не горячая, 690 В АС.
Экран	Металлический экран из алюминиевой фольги номинальной толщиной 0,10...0,15 мм с проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4...0,6 мм

<b>3 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)LS 10×1.5 (* см. прим)</b>	
Материал жил	Медь
Количество жил:	10 шт.
Сечение 1 жилы	1,5 мм <sup>2</sup> .
Изоляция	поливинилхлорид, не горячая, 690 В АС.
Экран	Металлический экран из алюминиевой фольги номинальной толщиной 0,10...0,15 мм с проложенной вдоль экрана медной проволокой диаметром 0,4...0,6 мм

3.3 К поставке допускается товар, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.
- продукция должна правильно функционировать в диапазоне частоты электрического тока 45 – 55 Гц.

3.4. Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной.

#### **4. Гарантийные обязательства**

Гарантия на поставляемый товар должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Поставляемый товар отечественного и зарубежного производства должен иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки материала или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации)

#### **5. Требования к надежности и живучести продукции**

Продукция должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

#### **6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации**

Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;
- год выпуска;
- марку изделия.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на продукцию должна включать:


- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

#### **6. Правила приемки продукции**

Поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УВС



С.В. Ефимов