

Заказчик – ООО «Стройэнергоком»

**Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)
КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское),
МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО
«Россети Московский регион»**

Проектная документация

Раздел 1. Пояснительная записка

Часть 3. Пояснительная записка. Материалы согласований

248029-2021-ПЗ2

Том 1.3

Изм	№ док.	Подп.	Дата



ХИМСТРОЙЭНЕРГО
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Заказчик – ООО «Стройэнергоком»

**Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка)
КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангель-
ское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – фили-
ала ПАО «Россети Московский регион»**

Проектная документация

Раздел 1. Пояснительная записка

Часть 3. Пояснительная записка. Материалы согласований

248029-2021-ПЗ2

Том 1.3

Главный инженер проекта

Зуй С.А.


Изм	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2022

Взам инв. №

Подл. и дата

Инд. № подл.

248029-2021-ПЗ2-С			
Содержание	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1
	 ХИМСТРОЙЭНЕРГО НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ г. Москва		
			2022 г


Справка главного инженера проекта

В данной проектной документации все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожарной безопасности, эксплуатация сооружений по данной документации безопасна.

Главный инженер проекта

Зуй С.А.

Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.							248029-2021-СП-СГ		
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
	ГИП		Зуй С.А.			09.22	Справка главного инженера проекта		
							Стадия	Лист	Листов
							П	1	1
							 ХИМСТРОЙЭНЕРГО НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ г. Москва 2022 г		

Ведомость согласований

Название согласующей организации	Реквизиты письма	Расположение
Администрация ГО Крас- ногорск	Письмо № 127/2849 от 22.06.2022	248029-2021-СП п.1
	Письмо № 127/2856 от 01.07.2022	248029-2021-СП п.1
	Письмо № 127/2858 от 15.06.2022	248029-2021-СП п.1
		248029-2021-СП п.1
Администрация Одинцовского ГО	Письмо № 136-01исх-10792К от 24.06.2022	248029-2021-СП п.2
		248029-2021-СП п.2
		248029-2021-СП п.2
		248029-2021-СП п.2
АО Мосводоканал	Письмо № (01)02.09и- 13087/22 от 22.06.2022	248029-2021-СП п.3
АО Мособлгаз	Письмо № 9496/01 от 20.07.2022	248029-2021-СП п.4
Главное управление ветеринарии МО	Письмо № 19ИСХ-11291 от 20.06.2022	248017-2021-СП п.5

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-П32

Лист

2

ГУ культурного наследия МО	Письмо № 34ИСХ-4121 от 29.06.2022	248017-2021-СП п.6
Департамент культурного наследия г. Москвы	Письмо № ДКН-16-13-2489/22 от 27.06.2022	248017-2021-СП п.7
ДПиООС г.Москвы	Письмо № 05-19-13426/22 от 09.06.2022	248017-2021-СП п.8
Комитет ветеринарии г.Москвы	Письмо № НВ/2-22/3467/22 от 16.08.2022	248017-2021-СП п.9
Комитет лесного хозяйства МО	Письмо № ИСХ-17065/28-08 от 30.06.2022	248017-2021-СП п.10
		248017-2021-СП п.10
Мин сельского хоз-ва МО	Письмо № 19ИСХ-14892 от 02.08.2022	248017-2021-СП п.11
Министерство экологии и природопользования МО	Письмо № 25ИСХ-26437 от 27.07.2022	248017-2021-СП п.12
	Письмо № 25ИСХ-25615 от 21.07.2022	248017-2021-СП п.12
	Письмо № 25ИСХ-25990 от 22.07.2022	248017-2021-СП п.12
		248017-2021-СП п.12

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-ПЗ2

Лист

3

Материалы согласований

1. Администрация ГО Красногорск



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, д. 4, г. Красногорск.
Московская обл., 143404

Тел.: (495) 564-74-16, факс: (495) 564-72-36
E-mail: krasn@mosreg.ru

12.06.2022 № 12.7/2849
на № 01-04-ХС Э/156 от 06.06.2022

Руководителю департамента ПИР
С.С. Никифорову
info@npg-khim.ru

Отдел содействия здравоохранению Управления по социальным вопросам на ваше обращение от 14.06.2022г. № 1.2.7/2849, поступившее в адрес администрации городского округа Красногорск по вопросу предоставления сведений о наличии/отсутствии территорий и зон санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов на участке изысканий, на котором ООО «НПК Химстройэнерго» выполняет работы по титулу: Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС — филиала ПАО «Россети Московский регион», в части касающейся сообщает следующее.

От указанного участка в районе одного км (приблизительно) расположен ФГБУ «Центральный военный клинический санаторий «Архангельское» МО РФ по адресу: Московская область, Красногорский район, посёлок Архангельское, с26.

Дополнительно сообщаем, что для целей ознакомления физических и юридических лиц с документами и сведениями, о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иными необходимыми для осуществления градостроительной деятельности сведениями Градостроительным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД). Полномочия по ведению ИСОГД Московской области возложены на Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В рамках указанных полномочий, для целей ознакомления с размещенной в ИСОГД Московской области информацией, организовано предоставление государственной услуги – «Предоставление сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области». В соответствии с п. 5.5. Административного регламента предоставления государственной услуги, утвержденного распоряжением Главархитектуры Московской области от 21.08.2017 № 31РВ-163,

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	248029-2021-П32			4

услуга предоставляется в электронной форме через официальный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) <https://uslugi.mosreg.ru>.

Заместитель главы администрации-
начальник управления образования



Н.С. Тимошина

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подп. и дата					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	248029-2021-П32
						5



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Ленина, д. 4, г. Красногорск.
Московская обл., 143404

Тел.: (495) 564-74-16, факс: (495) 564-72-36
E-mail: krasrn@mosreg.ru

01.04.2022 № 124/2856

на № 01-04/КСЭ/153 от 06.06.2022

Руководителю департамента ПИР
ООО «Научно-Производственная
Компания Химстройэнерго»
(ООО «НПК Химстройэнерго»)
С.С. Никифорову

119435, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Хамовники
Ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1.

Администрация городского округа Красногорск, рассмотрев Ваш запрос (вх. № 1.2.7/2856 от 14.06.2022) по вопросу предоставления информации, сообщает следующее.

Особо охраняемые природные территории местного значения на участке проведения инженерно-экологических изысканий по объекту: Реконструкция (переустройство воздушного участка) КВЛ 220 кВ «Красногорская-Ильинская 1 цепь в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО Красногорский р-н для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» отсутствуют.

Первый заместитель главы Администрации

Н.С. Барило

Исп. А.Е.Булатова
8(495)562-20-22

ВХОДЯЩИЙ № 899/01-03/КСЭ

ОТ 15.04.2022 0213857

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	248029-2021-П32			6



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, д. 4, г. Красногорск.
Московская обл., 143404

Тел.: (495) 562-72-30, (495) 564-74-16, факс: (495) 564-72-36
E-mail: krasrn@mosreg.ru

15.06.2022 № 1.2.4/2858
на № 01-04/ХСЭ/1155 от 06.06.2022

Руководителю департамента ПИР
ООО «НПК Химстройэнерго»
С.С. Никифорову

119435, г. Москва, вн. тер.
г. Муниципальный округ Хамовники,
ул. Малая Пироговская, д.18, стр. 1
info@npk-khim.ru

На Ваше обращение от 06.06.2022 № 01-04/ХСЭ/1155 по предоставлению сведений для выполнения работы по титулу: Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» (далее – Объект), сообщаю, что на территории участка работ и по прилегающей зоне 1000 м в каждую сторону относительно Объекта, кладбища и их санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Замерочных работ компетентными специалистами не проводилось.

Заместитель главы администрации

М.Г. Лашенкова
495 562 32 20

А.В. Бутенко

ВХОДЯЩИЙ № 468 / 01-03/ХСЭ
202494
от 22.06.2022

248029-2021-П32

Лист

7

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

2. Администрация Одинцовского ГО



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Маршала Жукова ул., д. 28, Одинцово, 143000,

Тел. (495) 596-1432, факс (495) 599-7138

E-mail: adm@odin.ru

<http://www.odin.ru>

ОКПО 04034378, ОГРН 1025004066966

ИНН/КПП 5032004222/503201001

28.06.2022 № 136-01 исх-9293К

На № _____ от _____

ООО «НПК Химстройэнерго»
Руководителю департамента ПИР
С.С. Никифорову

На Ваше обращение исх. № 01-04/ХСЭ/1239 от 15.06.2022 Управление ЖКХ Администрации Одинцовского городского округа Московской области информирует, что на запрашиваемой территории свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов отсутствуют.

Заместитель Главы
Администрации



М.В. Коротаев

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									8
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	248029-2021-П32

3. АО Мосводоканал



МОСВОДОКАНАЛ

Акционерное общество «Мосводоканал»

Плетешковский пер., д.2, Москва, 105005 Тел. (499) 763-34-34 факс (499) 265-22-01 E-mail: post@mosvodokanal.ru

22 ИЮН 2022 № (01) 02.09u-13087/22

Руководителю департамента ПИР
ООО "НПК Химстройэнерго"

На № _____ от _____

С.С.НИКИФОРОВУ

О предоставлении информации

info@npk-khim.ru

Уважаемый Сергей Сергеевич!

На Ваше обращение от 16.06.2022 № 01-04/ХСЭ/1267 в рамках своей компетенции сообщая следующее.

Подземные источники питьевого водоснабжения (скважины), находящиеся на балансе АО "Мосводоканал", а также соответствующие им зоны санитарной охраны в пределах землеотвода объекта: "Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО "Россети Московский регион", отсутствуют.

В соответствии со ст.8 Водного кодекса РФ водные объекты находятся в собственности РФ.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения г. Москвы и режим использования акватории и территории ЗСО определяются исходя из действующего санитарно-эпидемиологического законодательства.

АО "Мосводоканал", как хозяйствующий субъект, не наделено полномочиями в порядке п. 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" по осуществлению функций федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, иных органов власти, органов местного самоуправления, в том числе полномочиями по выдаче заключений (справок) о нахождении объектов в ЗСО водоисточников.

Одновременно информирую, что указанный выше линейный объект пересекает р. Москву вблизи Рублевской станции водоподготовки АО "Мосводоканал", для которой границы и режим использования акватории и территории ЗСО установлены Решением Исполкомов Московского городского и Московского областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 г №500-1143 "Об утверждении границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП" и санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы", находящимися в свободном доступе.

Заместитель генерального директора –
начальник Управления водоснабжения

Е.В.Шушкевич

Ю.В.Филаткина
8 499 263 92 21

ВХОДЯЩИЙ № 465/01-09/ХСЭ
от 06.06.2022



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-П32

Лист

9

4. АО Мособлгаз



1-й км Рублёво-Успенского шоссе, дом 1, корпус Б, деревня Раждоры,
Одинцовский городской округ, Московская область, 143082
Для корреспонденции: Бокс № 47, Одинцовский городской округ, Московская область, 143016

Горячая линия: 8 800 200-24-09 e-mail: info@mosoblgaz.ru ОКПО 23022352; ОГРН 1175024034734
https://mosoblgaz.ru ИНН 5032292612; КПП 997650001

20.07.2022 № 9479/01

Руководителю
департамента ПИР
ООО «НПК
Химстройэнерго»

Никифорову С.С.

В ответ на Ваше обращение от 22.06.2022 № 01-04/ХС2/1302 по вопросу согласования рабочей документации, выполненной по титулу: «Реконструкция (переустройство воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО «Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап), для нужд СЭС-филиала ПАО «Россети Московский регион», сообщаем следующее.

Филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» согласовывает вышеуказанную рабочую документацию при соблюдении следующих условий:

1. До начала земляных работ вызвать представителя Красногорской РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» (Московская область, г.о. Красногорск, ул. Заводская, д. 26, тел.: +7 (498) 569-03-04, доб. 086-45), для уточнения трассы прохождения газопровода и оформления разрешения на производство работ в охранной зоне газопроводов. Для получения разрешения необходимо предоставить приказ и протокол аттестации на ответственного за производство земляных работ.

2. Работы в охранной зоне газопровода производить вручную, без применения механизмов.

3. При прокладке кабельной линии параллельно газопроводу выдерживать расстояние по горизонтали не менее 1,0 м. Перед производством работ по параллельной прокладке газопровод отшурфить вручную, для определения глубины заложения и местонахождения, с составлением эскиза на вскрытый газопровод. Данные работы проводить в присутствии представителя Красногорской РЭС филиала.

4. Предусмотреть расстояние по вертикали (в свету) в местах пересечения кабельной линии и газопровода не менее 0,5 м (допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабельной линии на участке пересечения плюс не менее, чем по 2 м в каждую сторону, в футляре из труб), расстояние по горизонтали (в свету) от наружной стенки кабельной камеры до газопровода – не менее 1,0 м.

5. Отсыпку и снятие грунта производить в присутствии работника Красногорской РЭС филиала.

6. При производстве работ обеспечить сохранность газопровода и сооружений на нем.

Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						10

248029-2021-П32

7. Рабочую документацию необходимо дополнительно согласовать с владельцами газопровода: Лист 5 – пересечение кабельной линии и действующим газопроводом низкого давления ПЭ, Д-110 мм, баланс – Фролкина Е.Н. (д. Захарково, г. о. Красногорск, ж/д 120); газопровод низкого давления ПЭ, Д-63 мм, цокольный ввод к жилому дому № 211 Б, д. Захарково, г. о. Красногорск.

Дополнительно сообщаю, что Лист 6, 7, 8 – территория г. Москвы; Лист 9 – территория Одинцовского района, филиала АО «Мособлгаз «Запад» (Московская область, г.о. Одинцово, ул. Транспортный проезд, д. 5, тел.: +7 (498) 690-43-04).

С уважением,
заместитель Генерального директора –
главный инженер

В.И. Иванов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 027DE7E40094AEB4B049ED1197ECD9D9E3
Владимир Иванович Водопьянов
Действителен с 13.03.2022 по 13.05.2023

Инв. № подл.						Взам. инв. №						
						Подп. и дата						

5. Главное управление ветеринарии МО



МСЭД

**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

бульвар Строителей, д. 7,
г. Красногорск, Московская область, 143407

тел.: (498) 602-30-90, факс: (498) 602-30-89
E-mail: msh@mosreg.ru

20.06.2022

19ИСХ-11291

ООО «НПК Химстройэнерго»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассмотрело Ваше письмо от 15.06.2022 № 01-04/хсэ/1237 по объекту: «Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион», и сообщает, что в соответствии со сведениями справочника Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Перечень скотомогильников (в том числе сибиреязвенных), расположенных на территории Российской Федерации» (часть 2), 2012 года, в границах испрашиваемого земельного участка изысканий и в 1000 м от него отсутствуют зарегистрированные скотомогильники, захоронения в земляную яму, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных.

Первый заместитель министра



С.Б. Воскресенский

Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	248029-2021-П32	Лист
							12

6. ГУ культурного наследия МО



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск,
Московская область, 143407

тел.: +7 (498) 602 19 66, факс +7 (498) 602 19 69
e-mail: gukn@mosreg.ru

29.06.2022 № 34 Дех-4121
на № _____ от _____

Директору
ООО «НПК Химстройэнерго»

А.В. Анохину

hen@nесп.pro

Уважаемый Александр Викторович!

В ответ на Ваш запрос от 30.05.2022 № 01-04/хсэ/1081 Главное управление культурного наследия Московской области (далее – Главное управление) направляет заключение на территорию земельного участка, в границах которого планируется проведение работ по объекту: «Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково – Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» в границах Московской области (далее – Земельный участок).

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ) (далее – Федеральный закон) земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

1. Сведений об отсутствии на Земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также объектов археологического наследия, Главное управление (орган охраны объектов культурного наследия) не имеет.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-П32

Лист

13

В связи с этим, в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона, перед началом землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на Земельном участке заказчик работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. Списки аттестованных экспертов опубликованы на сайте Минкультуры России;

- представить в Главное управление документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

При наличии информации о ранее проведенных историко-культурных исследованиях в зоне проектирования, их результаты необходимо представить в Главное управление.

Обращаем Ваше внимание, что за нанесение ущерба либо уничтожение объектов археологического наследия вследствие неисполнения требования по проведению государственной историко-культурной экспертизы земельного участка законодательством Российской Федерации установлена административная и уголовная ответственность.

2. На Земельном участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия.

3. Земельный участок расположен вне защитных зон объектов культурного наследия.

4. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.05.2020 № 282/15 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII – начало XX века», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, поселок Архангельское, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» Земельный участок находится в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (регламентные участки 10, 11, 18, 43) и в зоне охраняемого природного ландшафта (регламентный участок Л-1).

Утвержденным режимом использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности разрешается: ведение

Взам. инв. №							
	Подп. и дата						
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	248029-2021-П32	Лист
							14

хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и элементов предмета охраны объектов культурного наследия; проведение работ по выявлению и научному изучению (раскопок, разведок) объектов археологического наследия (археологические полевые работы) на основании разрешения (открытого листа); строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; строительство, реконструкция, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, не нарушающих ценные визуальные характеристики и панорамные виды с территории объекта культурного наследия.

В границах зоны охраняемого природного ландшафта разрешается: проведение работ по выявлению и научному изучению (раскопок, разведок) объектов археологического наследия (археологические полевые работы) на основании разрешения (открытого листа) с обязательной рекультивацией участков раскопок с последующей консервацией и музеефикацией культурного слоя; капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства без изменения объемно-пространственных характеристик; строительство, реконструкция, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, не нарушающих ценные визуальные характеристики и панорамные виды с территории объекта культурного наследия.

Учитывая изложенное проведение работ по объекту: «Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково – Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» не противоречит утвержденным режимам использования земель в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль усадьбы «Архангельское», XVII – начало XX века».

Начальник Главного управления
культурного наследия Московской области



Ю.В. Гридней

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
									15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	248029-2021-П32			

7. Департамент культурного наследия г. Москвы



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСГОРНАСЛЕДИЕ)

Пятницкая ул., д. 19, Москва, 115035
Телефон/факс: (495) 957-73-54, (495) 951-06-03, e-mail: dkn_info@mos.ru, www.mos.ru/dkn
ОКПО 00652228, ОГРН 1027700151170, ИНН/КПП 7705021556/770501001

27.06.2022

ДКН-16-13-2489/22

ООО "НПК Химстройэнерго"

hen@nesp.pro

Обращение по вопросу предоставления сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия по объекту "Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО "Россети Московский регион" Департаментом культурного наследия города Москвы (далее – Департамент) рассмотрено.

Согласно имеющимся в Департаменте сведениям на территории проектирования в административных границах города Москвы отсутствуют объекты культурного и археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, выявленные объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, зоны охраняемого культурного слоя, зоны охраны, включая защитные зоны объектов культурного наследия.

Заместитель руководителя

Ю.А.Логинова

Е.А.Жаворонкова
(495)950-38-88 доб. 96755



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-П32

Лист

16

Лист согласования к документу № ДКН-16-13-2489/22 от 27.06.2022. В ответ на № 16-13-2489/22 (01.06.2022)
 Инициатор согласования: Жаворонкова Е.А. Главный специалист отдела рассмотрения документации
 Управления сохранения объектов археологического наследия
 Согласование инициировано: 27.06.2022 13:15

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ			Тип согласования: последовательное	
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Пирогов В.Ю.		Согласовано 27.06.2022 14:10	-
Тип согласования: последовательное				
2	Логинова Ю.А.		ЭП Подписано 27.06.2022 14:56	-

Инв. № подл.						Взам. инв. №			
								Подп. и дата	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	248029-2021-П32			
						Лист 17			

8. ДПиООС г.Москвы



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru
http://www.mos.ru/eco

09.06.2022

№ 01-04/ХСЭ/1119-19-13426/22

на № _____ от _____

**Директору
ООО «НПК Химстройэнерго»
А.В. Анохину**

ул. Пироговская, д. 18, стр. 1,
пом. XI, ком. 16,
Москва, 119435

info@npk-khim.ru

Уважаемый Александр Викторович!

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 01.06.2022 № 01-04/ХСЭ/1119 по вопросу предоставления сведений о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) федерального значения и их охранных зон, водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий по объекту «Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО «Рублево-Архангельское»), МО, Красногорский р-н (2-й этап), для нужд СЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» и сообщает.

Обращаем Ваше внимание на то, что участок работ большей частью расположен в границах Московской области, в границах города Москвы объект проектирования не входит в границы существующих и планируемых к образованию ООПТ федерального и регионального значения и их охранных зон.

0763703

ВХОДЯЩИЙ № 690/01-03/КСЭ
от 09.06.2022 г.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-П32

Лист

18

Информация о наличии/отсутствии на объекте проектирования водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий в Департаменте отсутствует.

**Заместитель руководителя
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы**



И.М.Жевачевский

Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
248029-2021-П32					Лист
					19

9. Комитет ветеринарии г.Москвы



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Донская ул., д.37, корп. 3, Москва, 115419
Тел.: 8 (495) 633-77-07, факс: 8 (495) 633-78-32, e-mail: moskomvet@mos.ru, www.mos.ru/moskomvet
ОКПО 95552375, ОГРН 1067746617938, ИНН/КПП 7725570674/772501001

16.08.22 № НВ/2-22/3467/22
01-04/ХСЭ/1590 21.07.2022
на № 01-04/ХСЭ/1591 21.07.2022

Руководителю департамента ПИР
ООО «НПК Химстройэнерго»
С.С.Никифорову

info@npg-khim.ru

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Комитет ветеринарии города Москвы в ответ на Ваши обращения сообщает, что на территории Западного административного округа города Москвы скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных Государственной ветеринарной службой города Москвы не зарегистрировано.

Для получения сведений о наличии или отсутствии скотомогильников, биотермических ям и других захоронений трупов животных на территории объекта по адресу: Московская область, Красногорский район, необходимо обращаться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Заместитель председателя Комитета

Н.В.Бродская

Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
248029-2021-П32					Лист
					20



КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск,
Московская область, 143407

тел. (498) 602-18-42
факс (498) 602-18-43
e-mail: mosoblkomles@mosreg.ru

30.06.2022

ИСХ-17065/28-08

ООО «НПК Химстройэнерго»

hen@nesp.pro

Комитет лесного хозяйства Московской области (далее - Комитет), рассмотрев обращение от 15.06.2022 № 01-04/ХСЭ/1244 о предоставлении информации наличия или отсутствия лесопарковых зеленых поясов в границах земельного участка на объекте: «Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Успенское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион», сообщает.

При проведении пространственного анализа данных о границах земельного участка по представленным координатам и границах земель лесного фонда по сведениям, приведенным в государственном лесном реестре, установлено, границы испрашиваемого земельного участка не имеют пересечений с землями лесного фонда Московской области (детальная информация в приложении).

В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 26.06.2012 № 863/22, Комитет осуществляет полномочия в установленной сфере деятельности в пределах земель лесного фонда, расположенных на территории Московской области. Контроль за исполнением лесного законодательства на землях иных категорий в компетенцию Комитета не входит.

Дополнительно сообщаем, что согласно ч. 6 ст. 62.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решение об отказе в его создании принимается законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации, а в случае, если лесопарковый зеленый пояс создастся вокруг города федерального значения или на территориях нескольких

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-П32

Лист

21

субъектов Российской Федерации, - Правительством Российской Федерации по согласованию с соответствующими субъектами Российской Федерации.

На сегодняшний день решение о создании на территории Московской области лесопаркового зеленого пояса не принято.

Приложение: схема.



Заместитель председателя Комитета

Т.В. Илларионова

Инв. № подл.							Лист
Подп. и дата							248029-2021-П32
Взам. инв. №							22



МСЭД

**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

бульвар Строителей, д. 7,
г. Красногорск, Московская область, 143407

тел.: (498) 602-30-90, факс: (498) 602-30-89
E-mail: msh@mosreg.ru

02.08.2022

19ИСХ-14892

Руководителю департамента ПИР
ООО «НПК Химстройэнерго»

С.С. Никифорову

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее – Министерство) рассмотрело Ваше обращение от 25.07.2022 № 01-04/ХСЭ/1610 (№ 19ВХ-25712), касающееся предоставления информации о наличии (отсутствии) особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в пределах территории инженерно-экологических изысканий на объекте: «Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион» (далее – Объект), и сообщает.

По данным Министерства, в границах Объекта отсутствуют мелиорированные земли и участки, включенные в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, утвержденный распоряжением Министерства от 10.10.2019 №20РВ-349 (далее – Перечень).

Дополнительно сообщаем, что с информацией об отнесении земельных участков сельскохозяйственного назначения к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям, включенным в Перечень, можно ознакомиться на Геопортале Подмоскovie (<https://rgis.mosreg.ru/>).

Заместитель министра



Ю.А. Умеренко

248029-2021-П32

Лист

23

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

12. Министерство экологии и природопользования МО



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 1
тел. (498) 602-21-21; факс: (498) 602-21-68

E-mail: minecology@mosreg.ru

27.07.2022 25Исх-26437 ООО «НПК Химстройэнерго»
info@npg-khim.ru

Министерство экологии и природопользования Московской области (далее – Министерство) рассмотрело обращение ООО «НПК Химстройэнерго» № 01-04/ХСЭ/1509 от 13.07.2022 по вопросу наличия (отсутствия) объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу, на участке проведения изысканий по объекту «Реконструкция (переустройство в кабель воздушного участка) КВЛ 220 кВ ТЭС Лыково-Сколково (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) для нужд СЭС — филиала ПАО «Россети Московский регион» (в части Московской области) и сообщает.

По имеющейся в Министерстве информации (Банк данных по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Московской области) в районе участка изысканий зафиксированы места обитания (произрастания) охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Московской области: гроздовник многораздельный, мытник Кауфмана, ятрышник шлемовидный, чина болотная, ятрышник обожженный, горечавка крестовидная, дремлик болотный, мякотница однолистная, одноцветка одноцветковая, живокость высокая, титий, бородник шароносный, кубышка малая, горечавка горьковатая, или осенняя.

Вместе с тем сообщаем, что при выполнении инженерно-экологических изысканий требуется проведение натурных обследований участка планируемых работ на предмет выявления мест обитания (произрастания) животных и растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Московской области.

Рекомендуем организовать в соответствующий биофенологический период ботанические и зоологические обследования участка изысканий, что позволит получить актуальные данные о видовом составе растительного и животного мира (в том числе о путях миграции).

Заместитель министра

А.В. Монахова
8(498) 602-20-44 доб. 4-73-31



В.А. Тюрин

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-П32

Лист

24

Таблица регистрации изменений

Изм.	Наименование листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	изме- ненных	замен- ненных	новых	аннули- рованных				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

248029-2021-П32