

## ПРИКАЗ

от 17.04.2026

№ 269

**Об утверждении основных технических решений по титулу:  
«Строительство КЛ-110 кВ Ока – Севрюково №1, №2, установка 2 т.у. в РУ-110 кВ  
ПС-110 кВ Севрюково, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Большевик» I-346420**

В соответствии с разработанными основными техническими решениями и сводным сметным расчетом стоимости строительства,  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить основные технические решения по титулу  
«Строительство КЛ-110 кВ Ока – Севрюково №1, №2, установка 2 т.у. в РУ-  
110 кВ ПС-110 кВ Севрюково, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п.  
Большевик» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Кабель на номинальное напряжение 110 кВ с медной  
герметизированной жилой, сечением 400 мм<sup>2</sup>, с изоляцией из сшитого  
полиэтилена, с медным экраном, сечением 150 мм<sup>2</sup>, с продольной и  
поперечной герметизацией экрана.

1.2. Протяженность трассы, км – 0,65.

1.3. Общая сметная стоимость в уровне цен 4 квартала 2025 года –  
228 165,30 тыс. руб. без НДС.

В том числе:

Строительно-монтажные работы - 104 914,92 тыс. руб.

Оборудование - 100 098,44 тыс. руб.


Прочие - 23 151,95 тыс. руб.

из них:

ПИР - 10 492,80 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
директора департамента капитального строительства высоковольтных  
объектов Д.А. Иванова.

Директор по строительству  
высоковольтных объектов



А.С. Зиновьев

Рассылается: заместителю генерального директора по капитальному строительству, директору по  
строительству высоковольтных объектов, директору департамента капитального строительства  
высоковольтных объектов

Бесчетнов С.А.  
(495)662-40-70 (49-94)