



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-25-00-192183/102/Ю8 от 12.03.2025 г.

Заявитель: Сергиенко Евгений Александрович

тел. +70--

Объект: Строящийся жилой дом

Адрес объекта: 142205, Московская обл., г.о.Серпухов, Малое Ящерово д

Кадастровый №: 50:32:0040207:488

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
00 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети
Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № _____ от _____ г.)
ВЛ-0,4кВ МТП-246 М.Ящерово

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

составляет 35 м, класс напряжения (в соответствии с заявкой) 0,4 кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства
которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но
ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС 217 ЛЭП 6 кВ ф.11а с ПС-217 МТП-246 пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:

Реконструкция:

1. От РУ-0,4кВ до опоры №17 ВЛ-0,4кВ построить **ВЛИ-0,4кВ по существующей трассе с заменой опор сечением 4х70 мм длиной 90 м (5 пролетов)**. Точное сечение и длину трассы определить проектом.
 2. Заменить ответвления к жилым домам - 5 шт.
- (Аналогичный объем работ по предложению на Соколов Р.А. 190383/102)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

1. От ближайшей опоры **ВЛ-0,4кВ с МТП-246** до границы участка заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95 мм длиной **80 м**. Точное сечение и длину трассы определить проектом.
2. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп М.М. Алланурова Подпись

Дата

