

от 16 04 2026

ПРИКАЗ

№ 1090

## Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-487 со строительством фид.2, фид.3 совместным подвесом, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Оксино, снт Акустик Ю8-24-303-230031(528310)» (И - 333188) по договору № п540-24 от 24.12.2024 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Прогресс",

## ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ ТП-487 со строительством фид.2, фид.3 совместным подвесом, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, д. Оксино, снт Акустик Ю8-24-303-230031(528310)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,304 км (по сущ. опорам),
в т. ч. в 2 цепи	- 0,145 км
Марка провода	- СИП-2 3х70+1х70
Общая сметная стоимость в ценах 03.2025	- 705,256 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 633,568 тыс. руб.
Прочие затраты	- 71,688 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 22,842 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 39,309 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

 Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, ЧРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

Л.В. Царева

(31-26)