



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-254474/102/Ю8 от 25.04.2026 г.**

Заявитель: **Боков Александр Владимирович**

тел. +7()--

Объект: **Строящийся жилой дом**

Адрес объекта: **Российская Федерация, Московская область, м.о. Чехов, д Филипповское, ул. Листвянка, з/у 7**

Кадастровый №: **50:31:0010301:5621**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	55	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	220	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	220	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	220	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС))

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС/110/Ваулово---проект. ТП---проект. ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объём работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:


**От проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ТУ в адрес Кошеева 476756
осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 55 м.
сечение провода не менее 95 мм² (СИП2 3х95+1х95)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объём работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учаев Подпись _____ Дата _____



(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

ФИЛИППОВСКОЕ 3

ФИЛИППОВСКОЕ
озеро

- 1-Кошчев 476756+
- 2-Погорельый 127353
- 3-ООО Партнер 88 439246
- 4-Иванова 283661+ТТ +
- 5-Орлин 564233 вошло в 7
- 6-Разулаев 439213+ (80м. Совместным подвесом с Кошчевым)
- 7-Коломина 564590+
- 8-Башкатова 127295+
- 9-Сафина 133149
- 10-Сычева 209452
- 11-Бергун 211909
- 12-Сенцов 243725
- 13-Бокров 254474

