



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-254505/102/Ю8 от 25.04.2026 г.**

Заявитель: **Назаров Владимир Валентинович**

тел. +7()-

Объект: **Строящийся жилой дом**

Адрес объекта: **Российская Федерация, Московская область, м.о. Чехов, д Филипповское, ул. Ромашковая, з/у 6**

Кадастровый №: **50:31:0010301:5626**

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;  
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность **0 кВА**, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

**1. Расстояние**

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ</b>	60	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>	240	
Расстояние от границ участка заявителя до <b>существующих электрических сетей</b> (любых, в том числе, абонентских) <b>класса напряжения, указанного в заявке</b>	240	
Расстояние от границ участка заявителя до <b>существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>	240	
Расстояние от границ территории СНТ до <b>существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>		

\*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

**2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»**

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

**3. Схема присоединения:**

**ПС/110/Ваулово---проект. ТП---проект. ВЛ-0,4 кВ**

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

---

---

---

---

Ина №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

**От проектируемой ВЛ-0,4 кВ по ТУ в адрес Кощеева 476756**  
**осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженность 60 м.**  
**сечение провода не менее 95 мм<sup>2</sup> (СИП2 3х95+1х95)**

---

---

---

---

---

Ина №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)


Объем работ со стороны заявителя:

---

---

Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

Исп А.М. Учасв Подпись



Дата

(Подпись)

(Фамилия, И., О.)

ФИЛИППОВСКОЕ 3

Филипповское  
озеро

- 1-Кошнев 476756+
- 2-Поторельный 127353
- 3-ООО Партнер ВВ 439246
- 4-Иванова 283661+ТТ +
- 5-Ортин 564233 вошло в 7
- 6-Разуаев 439213+ (80м. Совместным по двесом с Кошневым)
- 7-Коломина 564590+
- 8-Баукатова 127295+
- 9-Сафина 133149
- 10-Назаров 254505
- 11-Бергун 211909
- 12-Сенилов 243725
- 13-Бокор 254474

