



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя  
по заявке И-26-00-278315/102/Ю8 от 07.05.2026 г.**

Заявитель: Козлова Анастасия Сергеевна

тел. +7(0)--

Объект: Земельный участок с нежилым строением

Адрес объекта: 142370, Московская обл., г.Чехов, Леониха д

Кадастровый №: 50:31:0032103:336

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;  
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность  
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

**1. Расстояние**

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ</b>	40	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>	40	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) <b>класса напряжения, указанного в заявке</b>	40	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>	40	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей <b>Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке</b>		

\*включенного в ИПР Общества, Приказ № Ошибка! Источник ссылки не найден. от  
Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

**3. Схема присоединения:**

ПС/35/Елисеево---ТП-1764---ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

~~50:31:0032103:359.~~

50:31:0032103:366

03:367

50:31:0032103:386

50:31:0032103:365

Проект. опора  
П23 №11

проект. опора  
П 23 № 10

проект. опора  
П23 №9

П23 №7

50:31:0032103:334

опора

5A 23 №8

132103:335

Проект. ВП-0,4 кВ 278315

50:31:0Q32103:33

50:31:0032103:339

50:31:0032103:338

50:81:0032103:357

50:31:0032103:355

50:31:00.32403:354

**ЛЕОНИХА**