

Ведомость объемов

на оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования электротехнической лаборатории АНГСТРЕМ-3
филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети в 2026 г.

№ п/п	Наименование оказываемых услуг	Ед. измер	Кол- во	Необходимые материалы	Ед. измер	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7
	Условия оказания услуг: Особые условия оказания услуг отсутствуют. Услуги оказываются на производственной базе исполнителя.					
1	<p>Сервисное обслуживание оборудования электротехнической лаборатории АНГСТРЕМ-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пульт управления лабораторией (внешний осмотр высоковольтного отсека оператора и определение видимых дефектов, проверка автоматики пульта переключений, диагностика высоковольтных ручных переключателей, диагностика блока управления, замена программного обеспечения на актуальное (при необходимости), разборка и чистка внутриприборного отсека, поиск неисправности (при необходимости)). - Испытательно-прожигающий комплекс ИПК20-100/70 (внешний осмотр, разборка и чистка внутриприборного отсека, поиск неисправности (при необходимости), проверка состояния подвижных высоковольтных контактов, чистка высоковольтных контактов заземления и подачи импульса, проверка работоспособности во всех режимах). - Модуль прожигания ПУИА4.00.000 (диагностика модуля прожигания, разборка модуля прожигания, поиск неисправности (при необходимости), проверка состояния платы управления, проверка состояния микропереключателя, проверка состояния актуатора ХУДНА 24-50-100N-90M, проверка состояния платы ВВ резистора, сборка модуля прожигания ПУИА4.00.000, проверка работоспособности во всех режимах). - Кабельная рефлектометрическая система КР-90 (диагностика, проверка работоспособности КР-90 в составе ЭТЛ, демонтаж модуля, разборка модуля, поиск неисправности (при необходимости), проверка состояния плат, сборка модуля КР-90, проверка на работоспособность на стенде, установка модуля в состав ЭТЛ, проверка работоспособности модуля в составе ЭТЛ, проверка работоспособности режимов КР-90 в составе ЭТЛ). - Адаптер импульсно-дугового разряда ИДМ-36 (диагностика ИДМ, демонтаж модуля ИДМ, разборка модуля ИДМ, поиск неисправности (при необходимости), проверка состояния платы адаптера ИДМ, сборка модуля ИДМ, проверка на работоспособность на стенде, установка модуля ИДМ в состав ЭТЛ, проверка работоспособности модуля ИДМ в составе ЭТЛ). - Присоединительное устройство напряжения УСН-60 (диагностика, демонтаж, поиск неисправности (при необходимости), проверка состояния плат, сборка, проверка работоспособности, установка, проверка работоспособности в составе ЭТЛ). - Устройство сопряжения по току УСТ-36 (диагностика, демонтаж, поиск неисправности (при необходимости), проверка состояния плат, сборка, проверка работоспособности, установка, проверка работоспособности в составе ЭТЛ). 	шт.	2	-	-	-

Начальник СИЗП


(должность, подпись, Ф.И.О.)

В.Ю. Терехов