



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-318934/102/Ю8 от 01.06.2026 г.**

Заявитель: Касимов Алимхан Гаджибекович

тел. +7()--

Объект: Строящийся жилой дом

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская область, м.о. Чехов, д Филипповское, ул. Клеверная, з/у 3

Кадастровый №: 50:31:0010301:5646

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Расстояние

Вид расстояния	Показатель	Примечание
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	50	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	400	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	400	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	400	
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

***включенного в ИПР Общества, Приказ №** Ошибка! Источник ссылки не найден. от Ошибка! Источник ссылки не найден. г.

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на расстоянии более 300 м от границ земельного участка заявителя, но ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

/ (указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС/110/Ваулово---проект. ТП---проект. ВЛ-0,4 кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети Московский регион»:

Реконструкция:

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

От РУ-0,4 кВ проектируемой ТП в адрес Ивановой 283661 осуществить строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 50м. проводом СИП2 3х95+1х95

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:


Начальник РЭС (Чеховский РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

Исп А.М. Учайев Подпись

Дата



ФИЛИППОВСКОЕ 3

Филипповское
озеро

- 1-Кошечев 476756+
- 2-Касимов 318934
- 3-ООО Партнер ВВ 439246
- 4-Иванова 283661+ТП +
- 5-Оргиян 564233 вошло в 7
- 6-Разуаев 439713+ (80м. Совместным подвесом с Кошечевым)
- 7-Коломина 564590+
- 8-Вашкатова 127795+
- 9-Сафина 133149
- 10-Назаров 254505+
- 11-Линдберг 280098
- 12-Клевова 27971(290371)
- 13-Бокор 254474
- 14-Яшинина 301289

