



**Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-23-00-247788/102/ЛО8 от 24.08.2023 г.**

Заявитель: Алешин Александр Александрович
тел. +7(0)--

Объект: Земельный участок с жилым строением

Адрес объекта: Московская область, р-н. Серпуховский, в р-не д Лужки

Кадастровый №: 50:32:0060107:1204

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

Вид расстояния	Показатель	Прим
Расстояние от границ участка заявителя до ближайших существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации любого класса напряжения до 20 кВ	35	0,4 кВ
Расстояние от границ участка заявителя до существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с ИПР Общества* объектов электрической сети Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	35	
Расстояние от границ участка заявителя до существующих электрических сетей (любых, в том числе, абонентских) класса напряжения, указанного в заявке	35	
Расстояние от границ участка заявителя до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке	35	ВЛ с ТП-646
Расстояние от границ территории СНТ до существующего объекта электрических сетей Сетевой организации класса напряжения, указанного в заявке		

3. Схема присоединения:

ПС 447 ЛЭП 10кВ ф.21 (27) с ПС-447

МТП-646

Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС—фидер—ЗТП(ТП)—№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

**4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»;**

Реконструкция:

Ина. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Новое строительство:

1. От ближайшей опоры **ВЛ-0,4кВ с МТП-646** до границы участка заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95мм длиной **230м**. В связи с тесными условиями и сложностью трассы при расчете стоимости учесть установку дополнительных сложных опор. Точное сечение и длину трассы определить проектом.
2. Установить узел учета (ПУ, линейный ВА)

Ина. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

(Подпись)

(Фамилия, И., О.)

Исп. Д.А. Кишечкин Подпись Дата _____

МТН-846



60 м

ПKK © Росреестр 2010-2021 (Esri, Intermap, NASA, NGA, USGS | © Участники OpenStreetMap

Свернуть