

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на переустройство объектов электросетевого хозяйства
ПАО «Россети Московский регион»

От Ногинский РЭС - филиал ПАО «Россети Московский регион»

на выполнение работ по Заявке № И-26-00-195848/143/В8 от 18.03.2026

Заказчик (далее – Заявитель): Морозова Любовь Константиновна

Наименование проекта строительства (далее – Объект Заявителя): Объект электросетевого хозяйства

Наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион», попадающих в зону производства работ в целях строительства (реконструкции) Объекта Заявителя: 142402, Московская обл., Богородский г.о., д. Жилино, пр-д Яхонтовый, уч-к 2Б

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ:

1. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по ликвидации существующих объектов электросетевого хозяйства:

- 1.1. Ликвидировать ЛЭП (участки ЛЭП):

№ п/п	Диспетчерское наименование, напряжение	Марка кабеля/провода, сечение	Длина ликвидируемого участка, м.	Инв. номер
1	ВЛ 0,4 кВ от КТП-996	СИП2А 3х70+1х70 Опоры 2 шт.	40	036-30979

2. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский регион» по восстановлению объектов электросетевого хозяйства взамен ликвидируемых:

- 2.1. Мероприятия по восстановлению воздушных линий:

- 2.1.1.

№ п/п	Наименование линий, напряжение	Марка провода, сечение	Протяжённость трассы, м.	Наименование опор	Кол-во опор
1	ВЛ 0,4 кВ (от КТП-996) от оп.1 до нов.оп.3	Изолированный алюминиевый провод, сечение 3х70+1х70	30	Определить проектом	2 двухстоечные

- 2.2. Прочие восстановительные мероприятия:

№ п/п	Наименование оборудования	Краткая характеристика	Количество
1	Дополнительная стойка (подкос)	Монтаж подкоса к существующей опоре №1	1 шт.
2	Перенос ПУ 0,4 кВ	Перенести прибор учета с существующей оп.3 на новую оп.3	1 шт.

3. При прокладке новых кабельных линий (участков кабельных линий) учесть дополнительные работы по восстановлению и благоустройству (асфальт, газон).
4. Подготовить отдельным томом раздел проектной документации «Установление границ охранных зон электросетевых объектов».
5. До начала работ провести Археологические изыскания.
6. Предлагаемая трасса ЛЭП может быть изменена после получения геоподосновы.
7. Переустройство ЛЭП, не являющихся собственностью ВЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион», производится по ТУ собственника (балансодержателя).
8. Разработанную проектную документацию согласовать с ПАО «Россети Московский регион» в установленном порядке.
9. Срок действия настоящего технического задания составляет 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Перечень Имущества, подлежащего ликвидации (частичной ликвидации);
2. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) существующей трассы;
3. Эскиз с географической привязкой (название улиц, переулков и т.д.) предлагаемой трассы.

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
64984f71
*Директор департамента
перспективного развития сети и
инженерного обеспечения
технологического присоединения
ПАО «Россети Московский регион»
Ю.А.Любимов*