

ПРИКАЗ

от 22 05 2026№ 1485

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-173, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мышенское Ю8-25-302-285597(621093)» (I-355934) по договору №12-26-Ф-Ст от 13.02.2026г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Фарад"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-173, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Мышенское Ю8-25-302-285597(621093)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,030 км
Марка провода	-	СИП-2 3x70+1x70
Количество опор	-	1 шт. (сложная)
Стойки	-	СВ 95-3
Общая сметная стоимость в ценах 03.2026	-	169,140 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	142,603 тыс. руб.
Прочие затраты	-	26,537 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	2,810 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	9,622 тыс. руб.

2. Блоку ТП филиала:

- провести перерасчет стоимости ТП соответственно фактическим параметрам ПСД;
- провести переговоры с Заявителем о заключении дополнительного соглашения (перезаключения договора) по увеличению стоимости договора ТП для компенсации затрат Общества по реализации проекта.
- оформить дополнительное соглашение, либо отказ Заявителя от подписания дополнительного соглашения; в соответствии с Инструкцией о порядке включения и корректировки объектов Инвестиционной программы Общества, направить в Отдел инвестиционного планирования и экономики ТП. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по КС –
начальник управления
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю.Троценков

Рассылается: в дело, УКС, СтРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
Л.А.Князькова,
41-15)

0 614065 296621