

ПРИКАЗ

от 22 05 2026

№ 1484

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ КТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-283457(598836)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Толочаново, территория Толочаново-3, зем. уч. 173 Ю8-26-302-290428(137884)» (I-357631) по договору №34-26-Ф-Ст от 04.03.2026г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Фарад"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ КТП-2151 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-283457(598836)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Толочаново, территория Толочаново-3, зем. уч. 173 Ю8-26-302-290428(137884)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,022 км
Марка провода	-	СИП-2 3x95+1x95
Количество опор	-	1 шт. (сложная)
Стойки	-	СВ 95-3
Общая сметная стоимость в ценах 03.2026	-	148,636 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	123,708 тыс. руб.
Прочие затраты	-	24,928 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	2,365 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	8,458 тыс. руб.

2. Блоку ТП филиала:

- провести перерасчет стоимости ТП соответственно фактическим параметрам ПСД;
- провести переговоры с Заявителем о заключении дополнительного соглашения (перезаключения договора) по увеличению стоимости договора ТП для компенсации затрат Общества по реализации проекта.
- оформить дополнительное соглашение, либо отказ Заявителя от подписания дополнительного соглашения; в соответствии с Инструкцией о порядке включения и корректировки объектов Инвестиционной программы Общества, направить в Отдел инвестиционного планирования и экономики ТП. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по КС –
начальник управления
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю.Трощенко

Рассылается: в дело, УКС, СтРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
Л.А.Князькова,
41-15)