

ПРИКАЗ

от

22 05 2026

№

1488

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2114, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-26-302-286387(622557)» (I-358368) по договору №37-26-Ф-Ст от 24.03.2026г., для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Фарад"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2114, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-26-302-286387(622557)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,040 км
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	2 шт. (сложные)
Стойки	-	СВ 95-3
Общая сметная стоимость в ценах 03.2026	-	277,847 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	239,794 тыс. руб.
Прочие затраты	-	38,053 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	4,617 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	15,807 тыс. руб.

2. Блоку ТП филиала:

- провести перерасчет стоимости ТП соответственно фактическим параметрам ПСД;
- провести переговоры с Заявителем о заключении дополнительного соглашения (перезаключения договора) по увеличению стоимости договора ТП для компенсации затрат Общества по реализации проекта.
- оформить дополнительное соглашение, либо отказ Заявителя от подписания дополнительного соглашения; в соответствии с Инструкцией о порядке включения и корректировки объектов Инвестиционной программы Общества, направить в Отдел инвестиционного планирования и экономики ТП. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по КС –
начальник управления
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю.Трощенко

Рассылается: в дело, УКС, СтРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ
Л.А.Князькова,
41-15)

0 614065 029410