

от 28.11.2025

ПРИКАЗ

№ 43/ПР

**Об утверждении проекта**

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, замена ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Кузнецовское Ю8-25-303-242599(134969)» (I-340149) по договору № 1999-ЮЭС от 25.07.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного АО "КонтурЭнерго" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1990 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, замена ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Кузнецовское Ю8-25-303-242599(134969)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Трансформатор	-	ТМГ-10/0,4-250 кВА
Разъединитель	-	РЛР-Тесла 1-10/400 УХЛ1
Предохранитель	-	ПКТ-10 31,5 (3 шт.)
РУНН-0,4 кВ	-	1 компл.

Общая сметная стоимость в ценах 09.2025 - 1 660,355 тыс. руб.

В том числе:

СМР - 265,833 тыс. руб.

Оборудование - 1 002,088 тыс. руб.

Прочие затраты - 392,434 тыс. руб.

из них:

ПИР - 183,869 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 91,306 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова  
8 (4967) 65-25-28