



Технические предложения по присоединению ЭПУ заявителя
по заявке И-26-00-328470/102/Ю8 от 07.06.2026 г.

Заявитель: Сухарев Денис Геннадьевич

тел. +70--

Объект: Строящийся жилой дом

Адрес объекта: Российская Федерация, Московская обл., г.о. Серпухов, д. Акулово

Кадастровый №: 50:32:0020121:4451

Требуемая максимальная мощность (всего): **15 кВт**; в т. ч. ранее разрешенная: **0 кВт**;
дополнительная максимальная мощность **15 кВт**. Присоединенная (трансформаторная) мощность
0 кВА, Уровень напряжения: **0,4 кВ**. Категория надежности: **Третья**.

1. Минимальное расстояние, до ближайшего объекта электросетевого хозяйства ПАО «Россети
Московский регион»

☐ - существующего ☐ - включенного в ИП (Приказ № _____ от _____ г.)
ВЛ-0,4кВ МТП-1384 Акулово

(указать объект электросетевого хозяйства (опора ЛЭП, КЛ, РУ, ПС)
составляет 35 м, класс напряжения (в соответствие с заявкой) 0,4 кВ

2. Наименование смежной сетевой организации (СО-2), объекты электросетевого хозяйства
которой расположены на расстоянии более **300 м** от границ земельного участка заявителя, но
ближе, чем объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион»

(указать расстояние от границ участка заявителя до СО-2 / до сетей ПАО «Россети Московский регион»)

3. Схема присоединения:

ПС 400 ЛЭП 6 кВ ф. Акуловский с ТП-266 МТП-1384 Пр.ВЛ-0,4кВ

(№ ПС→фидер→ЗТП(ТП)→№ опоры, инвентарный номер объекта электросетевого хозяйства в точке присоединения)

4. Необходимый объем работ для присоединения ЭПУ заявителя со стороны ПАО «Россети
Московский регион»:

Новое строительство:

1. От ближайшей опоры **пр.ВЛ-0,4кВ по ТУ Остапенко Е.Ф. (182578/102) с МТП-1384** до границы участка заявителя построить **ВЛИ-0,4кВ** сечением 4х95мм длиной **50 м**. Точное сечение и длину трассы определить проектом.
2. Установить **узел учета (ПУ, линейный ВА)**

Инв. №	Бухгалтерия (Виза «Согласовано»)

Объем работ со стороны заявителя:

Начальник РЭС (Серпуховской РЭС)

Исп М.М.Алланурова Подпись

Дата

(Подпись)

(Фамилия, И.,О.)

