



Электрические сети
Еврейской автономной области

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, Российская Федерация, 679011
doc@eao.drsk.ru; <http://www.drsk.ru>

Утверждаю:
Заместитель директора - главный инженер
филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

А.И. Полещук
« 13 » 02 2026 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ТМГ-400/6/0,4

для технологического присоединения заявителя (Договор-счет №ТТПр 795/25 от
08.08.25) Баранов М.С.

1. Тип трансформатора: ТМГ-400/6/0,4 У/УН-0
2. Номинальная мощность, кВА: 400
 - номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4
 - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 6
3. Частота, Гц: 50
4. Способ и диапазон регулирования напряжения: ПБВ $\pm 2 \times 2,5\%$ ступеней
5. Вид системы охлаждения: естественное воздушное
6. Схема и группа соединения обмоток: У/УН-0
7. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
8. Особые условия:
 - трансформатор должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007
 - высота установки над уровнем моря, если она превышает 1000 м: нет
 - требования по сейсмостойкости: 6 баллов
 - предусмотреть на вводах (шпильках) трансформаторов по стороне 0,4 кВ контактные зажимы НН, материал – латунь ЛС-59-1, покрытие –О-Вн.
 - покраску трансформатора производить методом напыления, срок службы антикоррозийного покрытия не менее 20 лет (цвет – серый).

Начальник СПРиТП	п/п	В.Н. Грунин
Начальник СТЭ	п/п	О.А. Муллинов
Начальник СИЗПИ	п/п	Г.В. Дубогрызлов
Начальник СРЗиА	п/п	В.Н. Хартонович