



ДРСК

Электрические сети
Еврейской автономной области

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

ФИЛИАЛ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Черноморская, д. 6, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, Российская Федерация, 679011
doc@eao.drsk.ru; <http://www.drsk.ru>

Утверждаю:

Заместитель директора - главный инженер
филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО»

 А.И. Полешук
«22» мая 2026 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ТМГ-400/6/0,4

1. Тип трансформатора: ТМГ-400/6/0,4 У/Ун-0
2. Номинальная мощность, кВА: 400
 - номинальное напряжение обмотки НН, кВ: 0,4
 - номинальное напряжение обмотки ВН, кВ: 6
3. Частота, Гц: 50
4. Способ и диапазон регулирования напряжения: ПБВ $\pm 2 \times 2,5\%$ 5 ступеней
5. Вид системы охлаждения: естественное воздушное
6. Схема и группа соединения обмоток: У/Ун-0
7. Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1
8. Особые условия:
 - трансформатор должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007
 - высота установки над уровнем моря, если она превышает 1000 м: нет
 - требования по сейсмостойкости: 6 баллов
 - предусмотреть на вводах (шпильках) трансформаторов по стороне 0,4 кВ контактные зажимы НН, материал – латунь ЛС-59-1, покрытие – О-Вн.
 - покраску трансформатора производить методом напыления, срок службы антикоррозийного покрытия не менее 20 лет (цвет – серый).

 Нуссимов В.В.