

ПРИКАЗ

от

26 02 2026

№

435

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Старниково Ю8-25-302-260245(296015)» (I-346745) по договору № 590-ТСТ/ЮЭС от 19.04.2024 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Старниково Ю8-25-302-260245(296015)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	- 0,189 км
Марка провода	- СИП-3 1х70
Количество опор	- 7 шт. (в т.ч. сложные – 3 шт.)
Стойки	- СВ110-5
Протяженность ВЛ-0,4 кВ ф.1	- 0,005 км
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	- 1 шт. (сложная)
Стойки	- СВ95-3
Протяженность ВЛ-0,4 кВ (перенос)	- 0,077 км (по сущ. опорам)
Марка провода	- СИП-2 3х95+1х95
Разъединитель	- РЛР-Тесла 1-10/400 УХЛ1
Тип ТП	- МТП-10/0,4-250 кВА
Трансформатор	- ТМГ-10/0,4-160 кВА
Общая сметная стоимость в ценах 12.2025	- 3 169,336 тыс. руб.
В том числе:	
СМР	- 1 339,593 тыс. руб.
Оборудование	- 1 338,380 тыс. руб.
Прочие затраты	- 491,363 тыс. руб.
из них:	
ПИР	- 93,706 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	- 179,479 тыс. руб.

2. Начальнику отдела инвестиционного планирования и экономики ТП финансово-экономического управления О.В. Демушкиной внести соответствующие корректировки в Инвестиционную программу Общества с изменением наименования титула: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д Старниково Ю8-25-302-260245(296015)» в соответствии с настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



Н.В. Дементьев

Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

О.В. Егорова
8 (4967) 65-25-28