


“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. Первого заместителя директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижновэнерго».


В.Л. Пехотин

“15” июня 2026 г.

Техническое задание

на поставку электротехнического оборудования для выполнения работ в рамках
дополнительных сервисов (пос. Пыра)

1. Общая часть.

Для выполнения работ по устройству уличного освещения на участках от д.1 до 29 по ул. Озерная; от д.2 до д. 17 по пер. Пырский; от д.1 до д. 18 по пер. Первомайский; у домов 14-А, 20-А по ул. Декабристов; у домов 32,34,35,37,51,53,57 по ул. Пырская в поселке Пыра г.о.г. Дзержинск, филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» требуется **поставка оборудования и материалов.**

2. Условия и сроки поставки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования и материалов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точки поставки	Срок поставки
«Нижновэнерго»	Авто	606016, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ленина, д. 98	С момента заключения договора в течение 20 календарных дней. Поставка в течение 7 календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.

3. Перечень продукции.

Количество и состав оборудования указаны в Приложении к настоящему техническому заданию.

Закупка проводится на основании пп. в) п. 3) разд. 6.1 ст. 3 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Эквивалент не допустим.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна иметь сертификаты, декларации о соответствии.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства

РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным), заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования» / «Спецификация».

4.3. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Транспортировка продукции должна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4. Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не бывшей в эксплуатации) с датой выпуска не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара на склад. Гарантийный срок должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна соответствовать всем заявленным параметрам в течение всего периода эксплуатации.

Приложения: 1. Перечень продукции

Начальник отдела сопровождения
услуг и сервисов



М.С. Аврамич

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
Наименование		Технические характеристики	Количество	Ед. изм.	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Держатель световой для уличного светильника SVET ДС 04 Кронштейн на опору, под бандажную ленту, 1007-00150	Тип: кронштейн консольный Длина: 360 мм Ширина: 120 мм Нагрузка: 15 кг Материал: сталь Цвет: светло-серый Вес нетто: 0.9 кг Габариты без упаковки: 360x150x120 мм Диаметр трубы: 48 мм Назначение: для уличных светильников	41	шт	25.94.12.190	Преимущество
2	Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5-8,6мм)	Диаметр подключаемых проводников: 5,5–8,6 мм. Номинальное поперечное сечение магистрали: 24–58 мм². Номинальное поперечное сечение ответвления: 24–58 мм². Материал проводника (магистраль и ответвление): алюминий. Тип соединения: винтовое/болтовое. Количество болтов: 2 шт., резьба М6. Тип канала зажима (для магистрали и ответвления): открыт с обеих сторон. Защитное покрытие поверхности: без покрытия (голый). Изолированный зажим: нет. Температура монтажа: от –20 до +50 °С. Температура эксплуатации: от –60 до +50 °С. Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет. Срок службы: около 40 лет. Артикул: ps-1-1.	10	шт	27.33.13.130	Преимущество
3	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 40x4 мм	Размеры: ширина — 40 мм, толщина — 4 мм. Марка стали: СтЗсп, СтЗпс (углеродистая сталь обыкновенного качества). Стандарт: ГОСТ 103-76 (также может соответствовать	0.0756	т	24.10.66.124	Преимущество

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
Наименование		Технические характеристики	Количество	Ед. изм.	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
		ГОСТ 103-2006). Вес погонного метра: 1,256 кг.				
4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	Предел текучести — не менее 390 МПа (39 кгс/мм²). Временное сопротивление разрыву — не менее 590 МПа (59 кгс/мм²). Относительное удлинение — не менее 60%. Геометрические параметры: Номинальный диаметр — 8 мм. Площадь поперечного сечения — примерно 0,503 см². Теоретическая масса 1 метра профиля — около 0,395 кг.	0.01185	т	24.10.62.213	Преимущество
5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 18 мм	Номинальный диаметр: 18 мм. Площадь поперечного сечения: 2,54 см². Масса одного погонного метра: 2,00 кг. Механические свойства Предел текучести: не менее 405 МПа (41 кгс/мм²). Временное сопротивление разрыву: допускается снижение до 560 МПа (57 кгс/мм²), если при этом предел текучести будет не менее 405 МПа Относительное удлинение: не менее 20%	0.0474	т	24.10.62.213	Преимущество
6	Труба гофрированная ПНД 32мм с протяжкой легкая	Материал изделия: Полиэтилен Диаметр наружный, мм: 31.1 Диаметр внутренний, мм: 24.1 Наличие протяжки: Да Цвет: Красный Масса, кг: 0.095 Степень защиты: IP55 Стойкость к ультрафиолету: Да Диапазон рабочих температур: от -40 до +90 Тип трубы: Гибкая	100	м	27.90.12.130	Преимущество

					Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
Наименование		Технические характеристики	Количество	Ед. изм.	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
7	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х1,5ок(1Ч, РЕ)-660	Номинальное переменное напряжение - 0,66 кВ (660 В), 50 Гц Количество и сечение жил - 3 × 1,5 мм² (фазная, нулевая N, заземляющая РЕ) Материал жил - Медь (однопроволочные, класс 1 по ГОСТ) Изоляция жил - ПВХ пластикат Оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести Длительно допустимая температура нагрева жил +70 °С Температура нагрева жил в режиме перегрузки до +90 °С Предельная температура при коротком замыкании +160 °С (не более 5 с) Диапазон рабочих температур от -50 °С до +50 °С Минимальная температура прокладки без подогрева -15 °С Допустимая влажность воздуха при эксплуатации до 98 % при +35 °С Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров кабеля Наружный диаметр (ориентировочно) 9–10,5 мм (зависит от производителя) Расцветка жил (по ГОСТ 31996-2012) Фазная — коричневая/серая/чёрная; N — синяя; РЕ — зелёно-жёлтая Электрическое сопротивление жилы (при 20 °С) ≈12,1 Ом/км Активное сопротивление ≈12,6 Ом/км Индуктивное сопротивление ≈0,126 Ом/км Допустимый ток односекундного КЗ ≈0,17 кА	102	м	27.32.13.111	Ограничение